



Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÂRE Nr. HANRE311/2026
din 06.05.2026

cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Publicat : 07.05.2026 în MONITORUL OFICIAL Nr. 194-197 art. 354 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 71-73 din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 437-440, art. 598), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 209-216, art. 1093), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1463 din 21 iunie 2019.

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

DIRECTOR GENERAL Alexei TARAN

DIRECTORI Constantin BOROSAN

Eugen CARPOV

Alexandru URSU

Nr. 311. Chișinău, 6 mai 2026.

Aprobat

**REGULAMENT PRIVIND RACORDAREA LA REȚELELE
ELECTRICE ȘI PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT
ȘI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE**

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1. Scopul și domeniul de aplicare

1. Scopul prezentului Regulament este stabilirea unui cadru normativ unitar și nediscriminatoriu pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice, asigurând accesul transparent la infrastructură, eficiența proceselor tehnice și siguranța funcționării sistemului electroenergetic.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplică la:

2.1. racordarea instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei noi;

2.2. modificarea/reamplasarea instalațiilor de racordare existente, a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și sau instalațiilor de stocare a energiei existente;

2.3. condițiile aferente eliberării, actualizării, modificării, păstrării valabilității, prelungirii și anulării avizelor de racordare;

2.4. relațiile dintre operatorii de sistem cu utilizatorii de sistem privind contractarea serviciilor de transport și/sau de distribuție a energiei electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

3. Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (în continuare - *Regulament*) reglementează:

3.1. etapele, procedurile, termenele și condițiile de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și sau a instalațiilor de stocare a energiei noi la rețelele electrice de transport sau de distribuție a energiei electrice;

3.2. etapele, procedurile, termenele și condițiile de modificare a instalațiilor de racordare, instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și sau a instalațiilor de stocare a energie existentei;

3.3. raporturile juridice, drepturile și obligațiile operatorilor de sistem și ale utilizatorilor de sistem privind prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;

3.4. termenul și condițiile de sistare a prestării serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice, de întrerupere, de limitare a livrării energiei electrice, de deconectare și de reconectare la rețelele electrice a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei electrice.

Secțiunea 2. Noțiuni și definiții

4. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică (în continuare - Legea 164/2025), Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, Legea nr. 10/2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019, Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 475/2021, precum și următoarele noțiuni și definiții:

4.1. **act de delimitare** - act ce stabilește punctul de delimitare a rețelelor electrice aflate în proprietatea operatorului de sistem de instalațiile aflate în proprietatea utilizatorului de sistem;

4.2. **aviz de racordare** - aviz scris, care se emite de către operatorul de sistem, la cererea unui utilizator de sistem, potențial sau existent, în care se indică condițiile tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a instalației de utilizare, a centralei electrice, instalației de stocare a energiei, cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare, centralei electrice sau instalației de stocare respective;

4.3. **capacitate de racordare condiționată** - capacitatea rețelei electrice de transport sau de distribuție, care poate fi alocată pentru racordări noi cu condiția realizării din contul solicitantului a unor lucrări suplimentare de întărire sau dezvoltare a rețelei electrice;

4.4. **capacitate de racordare în condiții flexibile** - capacitatea rețelei electrice existente de transport sau de distribuție, care poate fi alocată pentru racordări noi în condițiile existenței unor constrângeri de ordin tehnic pentru acomodarea puterii electrice solicitate prin cererea de racordare, fără a fi necesare lucrări de întărire sau dezvoltare a rețelelor, dar prin impunerea unor condiții privind limitarea și controlul injecției/extragerii de energie electrică în/din rețeaua electrică de transport sau de distribuție;

4.5. **capacitate de racordare disponibilă** - capacitatea rețelei electrice existente de transport sau de distribuție, care poate fi alocată fără restricții pentru racordări noi fără a prejudicia siguranța funcționării sistemului de transport sau de distribuție și fără a fi necesare lucrări de întărire sau dezvoltare a rețelelor electrice, calculată conform principiilor stabilite de prezentul Regulament ținând cont inclusiv și de puterile aprobate prin avizele de racordare valabile;

4.6. **certificat de racordare** - documentul emis de către operatorul de sistem pentru

o instalație de utilizare, centrală electrică și sau instalație de stocare a energiei, prin care se certifică îndeplinirea condițiilor de racordare la rețea, respectiv realizarea instalației de racordare și a instalațiilor electrice ale utilizatorului, și prin care se stabilesc condiții tehnice de utilizare a rețelei după punerea finală sub tensiune a instalației;

4.7. cerere de racordare - cerere depusă de un solicitant - utilizator de sistem potențial sau existent în adresa operatorului de sistem, prin care se solicită emiterea unui aviz de racordare la rețeaua electrică a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei noi, sau modificarea instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei existente.

4.8. condiții de interconectare - aviz scris, eliberat de OST sau OSD unui alt operator de sistem care solicită interconectarea rețelelor electrice. Avizul respectiv conține condițiile tehnico-economice de interconectare a rețelelor electrice;

4.9. contract de racordare - contractul încheiat între operatorul de sistem și solicitant, având ca obiect racordarea la rețeaua electrică a operatorului de sistem a instalației electrice, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei a solicitantului, prin realizarea lucrărilor de întărire sau de dezvoltare a rețelelor electrice de transport sau de distribuție și/sau a instalației racordare, conform cerințelor stabilite în avizul de racordare sau în condițiile de interconectare emise solicitantului respectiv;

4.10. control al echipamentului de măsurare - ansamblu de operațiuni efectuate de către operatorul de sistem, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcționare a echipamentului de măsurare și pentru constatarea intervențiilor în funcționarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrității echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate;

4.11. convenție de interacțiune - act semnat între operatorul de sistem și utilizatorul de sistem sau cu gestionarul tehnic al acelor instalații electrice, instalațiile/centralele cărui sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de sistem, prin care se precizează cel puțin puterea aprobată, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricțiilor în asigurarea serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice, modul de realizare a dirijării operaționale prin dispecer, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente și programul de activitate al consumatorului noncasnic/producătorului/operatorului instalației de stocare a energiei. Modelul convenției de interacțiune este elaborat de operatorul de sistem și publicat pe site-ul său web oficial;

4.12. deconectare - desfacere a legăturii dintre rețeaua electrică a operatorului de sistem și instalațiile electrice ale consumatorului final, sau centrala electrică/instalația de stocare a energiei prin intermediul aparatelor de comutație ori prin decuplarea conductoarelor sau a cablurilor de la rețeaua electrică;

4.13. gestionar tehnic al instalațiilor electrice - persoană fizică sau juridică care desfășoară una dintre activitățile menționate la art. 16 din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, cărui proprietarul unei instalații de utilizare, centrală electrică și/sau instalație de stocare a energiei i-a transmis în gestiune tehnică instalațiile

electrice/centralele electrice/instalațiile de stocare a energiei deținute, în baza unui contract pentru operare și/sau mentenanța tehnică, excluzând gestiunea economică;

4.14. **limitarea livrării energiei electrice** - diminuarea de către operatorul de sistem a cantității de energie electrică livrată utilizatorului de sistem;

4.15. **loc de consum temporar** - loc de consum în care se utilizează energie electrică pentru o perioadă limitată de timp, în scopul construcției, reparației sau amenajării unor obiective, precum și pentru organizarea sau desfășurarea unor activități ocazionale;

4.16. **loc de producere** - incinta sau zona în care sunt amplasate centralele electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei ale unui utilizator de sistem;

4.17. **lucrări de întărire** - lucrări, altele decât cele eferente instalației de racordare, realizate de operatorul de sistem la solicitarea unui utilizator de sistem potențial sau existent, finanțate de utilizatorul de sistem, care au ca scop înlocuirea sau montarea unor elemente suplimentare de rețea pentru a oferi utilizatorului de sistem posibilitatea racordării instalației sale de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei la rețeaua electrică;

4.18. **NAICRE** - Normativul pentru amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice;

4.19. **OSD** - operatorul sistemului de distribuție al energiei electrice;

4.20. **OST** - operatorul sistemului de transport al energiei electrice;

4.21. **preț de pornire a licitației** - valoarea în lei per kW, stabilită de OST ca valoare de pornire la organizarea licitațiilor pentru alocarea capacităților de racordare;

4.22 **putere aprobată** - putere activă maximă, indicată în avizul de racordare sau condițiile de interconectare, pe care utilizatorul de sistem are dreptul de a o extrage sau injecta din/în rețeaua electrică, ținând cont de cerințele față de factorul de putere indicate în avizul de racordare sau condițiile de interconectare;

4.23. **puterea centralei electrice fotovoltaice** - valoarea sumară a puterilor active nominale ale invertoarelor;

4.24. **putere contractată** - putere activă de extracție și/sau injecție specificată în contractul de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice sau contractul de furnizare a energiei electrice, care nu poate depăși puterea aprobată spre injecție/extragere în/din rețeaua electrică prin avizul de racordare și se determină ca valoarea minima dintre:

4.24.1. puterea declarată stabilită în declarația electricianului autorizat;

4.24.2. puterea electrică determinată utilizând tensiunea nominală (U_n) și sarcina admisibilă (I_{adm}) a instalației de racordare;

4.24.3. puterea electrică, determinată utilizând tensiunea nominală (U_n) și curentul

nominal (In) al disjuncteurului aparatului de protecție, instalat de operatorul de sistem.

4.25. **situație de avarie în sistemul electroenergetic** - situație în care, din cauza avarierii unor instalații și utilaje electroenergetice sau a dezechilibrării balanței de producere și de consum a energiei și puterii electrice, parametrii de funcționare ai sistemului electroenergetic nu pot fi menținuți în limite admisibile;

4.26. **sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice** - suspendarea temporară a prestării serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice în punctele de racordare la rețelele electrice sau în alt punct convenit de către părți;

4.27. **solicitant** - persoană fizică sau juridică care depune cererea de racordare la rețeaua electrică;

4.28. **Sistem automatizat de măsurare a energiei electrice** - ansamblu de echipamente ce asigură măsurarea, în scopuri comerciale, a cantităților de energie electrică produsă, transportată, importată, exportată, tranzitată, distribuită, stocată, furnizată și consumată, precum și care asigură colectarea automată a datelor din contoarele electrice, stocarea și păstrarea informațiilor în baza de date și care are posibilitatea de transmitere a informației (în continuare SAMEE);

4.29. **Sistem de supraveghere, control și achiziție de date** - sistem de monitorizare și control la distanță a proceselor tehnologice de producere, transport, distribuție a energiei electrice (în continuare - SCADA).

4.30 **studiu de soluții** - studiu realizat contra cost de operatorul de sistem, sau o companie specializată agreată de operatorul de sistem, la solicitarea unui utilizator de sistem potențial sau existent, prin care se identifică lucrările și costurile estimative de dezvoltare a rețelei electrice de transport necesare pentru satisfacerea cererii de racordare a utilizatorului respectiv.

4.31. **violarea sigiliului** - falsificarea sigiliului aplicat de către operatorul de sistem; înlăturarea sigiliului aplicat de către operatorul de sistem; deteriorarea sau altă intervenție asupra sigiliului autentic aplicat de către operatorul de sistem, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului, ori altă formă de intervenție asupra integrității acestuia.

Secțiunea 3. Etapele procesului de racordare

la rețeaua electrică

5. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalației electrice aferente locului de consum/ producere și/sau stocare a energiei electrice, la rețeaua electrică a operatorului de sistem care își desfășoară activitatea în apropierea nemijlocită a amplasamentului locului respectiv de consum, producere și/ sau stocare a energiei.

6. În sensul prezentului Regulament, un operator de sistem este considerat utilizator

de sistem în relația cu operatorul de sistem care exploatează rețeaua electrică din amonte, la care sunt racordate instalațiile pe care le deține.

7. Procesul de racordare, în funcție de rețeaua electrică la care se solicită racordarea (de transport sau de distribuție), de nivelul de tensiune al rețelei, de puterea de consum/stocare (extragere) și/sau de generare/injecție, implică următoarele etape:

7.1. Documentarea și informarea preliminară a solicitantului;

7.2. Depunerea de către solicitant a cererii de racordare, însoțite de documentația prevăzută la **pct. 20**, la operatorul de sistem;

7.3. Stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică cu emiterea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;

7.4. Încheierea contractului de racordare între operatorul de sistem și solicitant, după caz;

7.5. Elaborarea și coordonarea documentației de proiect în baza avizului de racordare, cu operatorul de sistem relevant, inclusiv a instalației de racordare, în cazul în care respectivele lucrări de proiectare nu sunt incluse în contractul de racordare.

7.6. Realizarea lucrărilor de dezvoltare sau întărire a rețelei electrice prevăzute de contractul de racordare, după caz;

7.7. Realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică, realizarea și admiterea în exploatare a instalației de racordare, instalației de utilizare a centralei electrice, instalației de stocare a energiei;

7.8. Punerea sub tensiune de probă și parcurgerea cu succes a procedurii de notificare în cazurile și în modul stabilit în prezentul Regulament și în Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice.

7.9. Emiterea de către operatorul de sistem a certificatului de racordare a instalației de utilizare, centralei electrice și sau/instalației de stocare energiei;

7.10. Punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare a energiei.

CAPITOLUL II. PROCEDURI AFERENTE

EMITERII AVIZULUI DE RACORDARE

Secțiunea 1. Documentarea preliminară

și informarea solicitanților

8. OST și OSD sunt obligați să publice în mod clar și transparent informații privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări în zona sa de operare, cu o granularitate spațială ridicată, respectând cerințele privind confidențialitatea informațiilor oficiale cu

accesibilitate limitată, inclusiv informații privind capacitatea care face obiectul cererilor de racordare și posibilitatea încheierii acordurilor de racordare în condiții flexibile în zone congestionate. Obligația dată se aplică inclusiv în raport cu informațiile cu privire la criteriile utilizate la calcularea capacității disponibile pentru racordări noi. Operatorii de sistem actualizează aceste informații nu mai rar decât o dată pe lună, precum și ori de câte ori intervin modificări semnificative ale capacității disponibile.

9. Informațiile prevăzute la **pct. 8** includ cel puțin:

9.1. capacitatea tehnică totală, capacitatea utilizată și capacitatea disponibilă pentru noi racordări (producere și consum);

9.2. capacitatea care face obiectul cererilor de racordare înscrise în lista de așteptare;

9.3. criteriile, metodologia și ipotezele utilizate la determinarea capacității disponibile pentru racordări noi;

9.4. zonele în care se înregistrează congestii ale rețelei;

9.5. opțiunile de racordare în condiții flexibile.

10. În vederea asigurării respectării de publicare în mod clar și transparent a informațiilor privind capacitatea disponibilă pentru noi racordări, informațiile de la **pct. 9** se publică pe o platformă electronică comună, administrată la nivel național de către OST. Până la lansarea platformei electronice, informația se va publica pe site-ul web oficial al OST.

11. Operatorii de sistem sunt obligați să elaboreze proceduri operaționale interne privind realizarea fiecărei etape a procesului de racordare, cu respectarea strictă a termenelor stabilite de prezentul Regulament. Informația privind etapele aferente procesului de racordare, inclusiv termenele stabilite pentru fiecare etapă, cât și procedurile operaționale interne se vor publica pe site-ul web oficial al operatorului de sistem.

12. La solicitarea unui potențial utilizator de sistem, operatorul de sistem relevant este obligat să prezinte informații detaliate, care nu reprezintă date confidențiale sau personale, privind capacitățile disponibile ale rețelei electrice pentru racordare, procedurile aferente procesului de racordare, condițiile legale pentru racordare și documentele ce urmează a fi anexate la o cerere de racordare.

13. Parcurgerea etapei preliminare de documentare și informare nu este obligatorie pentru solicitant.

Secțiunea 2. Cererea de racordare

14. În vederea racordării la rețelele electrice a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice sau a instalațiilor de stocare a energiei, solicitantul persoană fizică sau persoană juridică depune o cerere de racordare la operatorul de sistem care își desfășoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licență.

15. Solicitanții au obligația să adreseze cererea de racordare, cererea de modificare a avizului de racordare sau certificatului de racordare, înainte de a începe realizarea/modificarea instalației electrice/centralei electrice/instalației de stocare a energiei care urmează a fi racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

16. În scopul obținerii avizului de racordare pentru instalațiile electrice, centrale electrice sau instalațiile de stocare a energiei electrice cu putere solicitată mai mică de 1 MW, solicitantul se adresează operatorului sistemului de distribuție, iar în cazul în care primește refuz de la OSD din motive argumentate, solicitantul este în drept să se adreseze operatorului sistemului de transport.

17. Formularul cererii de racordare, elaborat de operatorul de sistem, precum și informațiile cu privire la procedura, condițiile și actele necesare de prezentat în scopul obținerii avizului de racordare, cât și informația suplimentară pe care operatorii o pot solicita în conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare se publică pe site-ul web oficial al operatorului de sistem.

18. Cererea de racordare se depune de către solicitant în următoarele situații:

18.1. apariția unui nou loc de consum/producere/stocare, permanent sau temporar;

18.2. modificarea puterii electrice instalate și/sau a puterii aprobate pentru extracție/injecție a instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei existente;

18.3. reconstrucția centralei electrice și/sau a instalației de stocare existente;

18.4. modificarea unui loc de consum existent prin racordarea de centrale electrice, surse de energie electrică de rezervă și/sau instalații de stocare a energiei electrice la instalația de utilizare existentă, pentru acoperirea consumului propriu cu asigurarea categoriei corespunzătoare de fiabilitate a alimentării cu energie electrică.

18.5. modificarea instalației de racordare;

18.6. racordarea instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei electrice, la rețeaua electrică cu un alt nivel de tensiune;

18.7. separarea instalațiilor de utilizare ale unui consumator de instalațiile de utilizare ale altui consumator, în vederea racordării directe a acestora la rețeaua electrică a operatorului de sistem;

18.8. modificarea punctului de delimitare;

18.9. modificarea punctului de măsurare și/sau reamplasarea echipamentului de măsurare;

18.10. executarea unor condiții privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea unor elemente din instalația de racordare cu

alte având alte caracteristici tehnice;

18.11. modificarea amplasamentului instalației de racordare, instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei, fără depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare;

18.12. strămutarea rețelei electrice a operatorului de sistem.

19. Prin derogare de la prevederile **pct. 14**, utilizatorii de sistem pot instala în limitele locului de consum, fără a depune o cerere de racordare, centrale electrice cu o putere de cel mult 3kW destinate exclusiv acoperirii consumului propriu, fără injectarea surplusului de energie electrică produsă în rețeaua electrică. În acest caz, punerea sub tensiune a centralelor respective se va realiza cu respectarea cerințelor Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, printr-o notificare simplificată adresată de utilizatorul de sistem operatorului de sistem relevant, fără a fi necesară depunerea unei cereri de racordare. Modelul notificării se publică de operatorul de sistem pe site-ul web oficial. Instalațiile de producere utilizate obligatoriu vor respecta cerințele pentru module generatoare de tipul A, în conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare.

20. În cererea de racordare se indică cel puțin următoarele informații:

20.1 datele de identificare ale solicitantului;

20.2 scopul cererii de racordare, conform situațiilor prevăzute la **pct. 18**;

20.3 tipul instalației (de utilizare, centrală electrică, instalație de stocare a energiei, sau o combinație din cele trei tipuri);

20.4 nivelul tensiunii solicitate în punctul de racordare;

20.5 valoarea maximă a puterii active care va fi consumată, extrasă din/injectată în rețeaua electrică după racordare;

20.6 cerințele de fiabilitate pentru receptoarele electrice de la locul de consum, conform categoriilor de fiabilitate a alimentării cu energie electrică;

20.7 tipul receptoarelor electrice ce urmează a fi utilizate (trifazate, monofazate);

20.8 datele de identificare ale locului de consum/producere, a instalației de stocare a energiei, inclusiv adresa, numărul/numerele cadastrale ale terenurilor pe care urmează să fie amplasată instalația.

20.9 pentru centralele electrice - tipul tehnologiilor de producere a energiei electrice cu indicarea puterii instalate per tehnologie;

20.10 pentru instalațiile de stocare a energiei electrice - solicitată pentru injecție/extragere a instalațiilor de stocare a energiei electrice și capacitatea de stocare a acestora;

20.11 etapele de dezvoltare cu indicarea puterii instalată per etapă, după caz;

21. La cererea de racordare se anexează următoarele acte:

21.1 în cazul persoanelor fizice:

21.1.1 dovada deținerii de către solicitant a dreptului de proprietate sau a altui drept de folosință asupra construcției sau bunului imobilul în cadrul căruia urmează să fie amplasată instalația de utilizare și/sau centrala electrică/instalația de stocare a energiei respectivă;

21.1.2 procura, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

21.2 în cazul persoanelor juridice:

21.2.1 extrasul din Registrul de Stat al Unităților de Drept, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data prezentării;

21.2.2 dovada deținerii de către solicitant a dreptului de proprietate sau a altui drept de folosință asupra bunului imobil și/sau a părților componente ale bunului imobil în cadrul căruia urmează să fie amplasată instalația de utilizare, centrala electrică sau instalația de stocare a energiei respectivă;

21.2.3 schița grafică a amplasării în cadrul bunului imobil a instalației electrice, centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei pentru care se solicită racordarea;

21.2.4 procura, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

21.2.5 după caz - documentele prevăzute de **pct. 22** și **pct. 24**;

22. În cazul racordării la rețeaua electrică de transport, suplimentar actelor prevăzute la **pct. 21.2**, la cererea de racordare se va anexa soluția propusă de solicitant pentru racordarea la rețeaua electrică de transport, care va include cel puțin:

22.1 informația privind elementul/elementele de rețea la care se propune racordarea în conformitate cu nivelul tensiunii solicitat în cerere (linii electrice aeriene, stații electrice, posturi de transformare);

22.2 modul de conectare la elementele de rețea (intrare-ieșire LEA, derivație LEA, racord/racorduri în SE);

22.3 schema monofilară a stației electrice proprii;

22.4 calculul puterii solicitate spre injecție/extracție în/din rețeaua electrică (inclusiv numărul și puterea panourilor fotovoltaice, numărul și puterea invertoarelor, numărul și puterea modulelor generatoare, numărul, puterea și capacitatea instalației de stocare).

23. Condițiile și cerințele pentru elaborarea de către solicitant a propunerii de soluție de racordare la rețeaua de transport, menționată în **pct. 22**, se descriu detaliat în procedurile interne ale operatorului de sistem, elaborate și publicate în conformitate cu prevederile **pct. 11**.

24. În cazul în care cererea de racordare este depusă de un solicitant care nu are drept de proprietate asupra bunului imobil și/sau componentelor bunului imobil pe care urmează a fi amplasată instalația de utilizare/centrala electrică/instalația de stocare a energiei, solicitantul anexează la cerere acordul prealabil scris al proprietarului imobilului sau terenului respectiv pentru construcția instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei. Acordul prealabil în scris nu este necesar în situațiile în care în contractele prezentate operatorului de sistem este stipulat expres că terenul/terenurile sau construcția/construcțiile se oferă cu scopul amplasării instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei.

25. La etapa de înregistrare a cererii de racordare, operatorul de sistem este în drept să solicite prezentarea, cu scopul verificării veridicității, a originalelor documentelor specificate **la pct. 21**.

26. Cererea de racordare, însoțită de actele menționate în **pct. 21**, se transmite operatorului de sistem prin intermediul unui sistem informațional pus la dispoziție de operator. În caz de indisponibilitate a sistemului informațional al operatorului, cererea poate fi depusă prin e-mail sau direct la oficiul operatorului de sistem. În cazul potențialilor consumatori casnici, cu acordul solicitantului cererea de racordare poate fi depusă de furnizorul de energie electrică în numele solicitantului. În vederea gestionării cererilor privind racordarea la rețelele electrice a centralelor electrice și instalațiilor de stocare a energiei, operatorii de sistem sunt obligați să dezvolte sisteme informaționale și proceduri comune, care vor permite schimbul operativ de informații aferente avizelor de racordare emise și cererilor de racordare înregistrate în lista de așteptare..

27. Cererea de racordare transmisă operatorului de sistem se semnează în mod obligatoriu de solicitant sau de persoana împuternicită legal al solicitantului și se consideră completă dacă au fost anexate toate actele menționate la **pct. 21**. Cererile transmise în format electronic trebuie semnate cu semnătură electronică calificată, excepție fiind cererile pentru locurile de consum aferente consumatorilor casnici ce pot utiliza instrumentele de autentificare puse la dispoziție în sistemul informațional de către operatorii de sistem.

28. Cererile de racordare, indiferent de modalitatea de recepționare, se înregistrează în ziua depunerii, cu indicarea timpului efectiv de înregistrare a cererii. Dacă cererea în format electronic a fost transmisă de solicitant după ora 17.00 a unei zile lucrătoare, sau într-o zi de odihnă, operatorul înregistrează cererea în următoarea zi lucrătoare.

29. Operatorul de sistem are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare pentru a verifica dacă setul de acte anexat la cererea de racordare este complet. În acest termen, operatorul este obligat să analizeze setul de acte și, după caz, să notifice solicitantul cu privire la înregistrarea cererii sau despre neconformitățile și completările necesare, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă.

30. Dacă solicitantul nu înlătură neconformitățile notificate de operatorul de sistem în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării conform **pct. 29**, operatorul de sistem respinge cererea de racordare și informează solicitantul despre aceasta. Respingerea unei cereri de racordare nu reprezintă un impediment pentru solicitant de a depune o nouă cerere de racordare, cu anexarea actelor solicitate.

31. Examinarea unei cereri de racordare complete se finalizează prin emiterea și expedierea în adresa solicitantului a avizului de racordare sau a refuzului argumentat. Avizul de racordare, sau refuzul argumentat se va prezenta solicitantului de către operatorul de sistem relevant prin poșta electronică sau alte mijloace de comunicare electronică în următoarele termene:

31.1 în cazul racordării la rețeaua electrică de transport - 15 zile de la înregistrarea cererii complete a unui potențial consumator final;

31.2 în cazul racordării la rețeaua electrică de distribuție - 10 zile de la înregistrarea cererii complete a unui potențial consumator final;

31.3 în cazul racordării unei centrale electrice și/sau a unei instalații de stocare a energiei, - 30 de zile de la înregistrarea cererii complete a unui potențial producător, operator al instalației de stocare a energiei sau consumator noncasnic;

31.4 în cazul în care un consumator casnic, existent sau potențial, solicită racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, cu o putere instalată care nu depășește puterea sa contractată de consum, OSD este obligat să prezinte avizul de racordare în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii complete.

32. În cazul în care potențialul consumator casnic solicită concomitent racordarea instalației de utilizare și racordarea centralei electrice care utilizează surse regenerabile de energie, OSD eliberează un singur aviz de racordare.

33. În caz de refuz de eliberare a avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris solicitantul despre acest fapt, cu indicarea motivelor și a argumentelor justificate din punct de vedere tehnic care au stat la baza refuzului și să prezinte cel puțin următoarele informații:

33.1 Informații pertinente despre capacitatea maximă de extracție/injecție care poate fi acceptată în punctul de racordare respectiv, cât și posibilitatea depunerii unei cereri pentru capacitatea disponibilă;

33.2 Măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor de refuz, inclusiv măsurile potențiale necesare pentru dezvoltarea rețelelor electrice de transport sau de distribuție, pentru asigurarea respectării zonelor de protecție a rețelelor electrice și, după caz, termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora;

33.3 Informarea solicitantului privind dreptul acestuia de a solicita racordarea în condiții de capacitate limitată a rețelei în conformitate cu prevederile Capitolului III.

34. În cazul în care puterea maximă de extracție/injecție în/din rețeaua electrică care poate fi acceptată în punctul de racordare, este mai mică decât puterea solicitată prin cererea de racordare, operatorul de sistem relevant notifică solicitantul despre acest fapt. Dacă solicitantul confirmă în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea notificării operatorului de sistem, acordul său, operatorul de sistem emite avizul de racordare pentru puterea care poate fi acceptată în punctul de racordare, astfel încât să nu se admită suprasolicitarea rețelei la care se va realiza racordarea. În acest caz, curgerea termenului de emitere a avizului de racordare conform **pct. 31** se suspendă până la momentul recepționării confirmării din partea solicitantului. Dacă solicitantul nu prezintă acordul scris în termenul indicat, cererea de racordare se respinge.

35. Solicitanții cărora li s-a refuzat accesul la rețelele electrice de transport sau de distribuție au dreptul să depună o reclamație la ANRE în acest sens. La examinarea reclamației, ANRE verifică dacă operatorii de sistem și-au îndeplinit obligațiile stabilite în Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și prezentul Regulament, inclusiv cu privire la prezentarea de informații pertinente privind măsurile necesare pentru dezvoltarea rețelelor electrice și privind termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora.

Secțiunea 3. Emiterea avizului de racordare

36. OST are obligația de a elabora și a transmite operatorului sistemului de distribuție cerințele tehnice obligatorii pentru a fi incluse în avizele de racordare. Setul de cerințe tehnice obligatorii se va elabora în baza Codului rețelelor electrice privind racordarea la rețelele electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 423/2019, Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 108/2024, alte acte normative aplicabile, separat pentru diferite tipuri de cereri de racordare. Tipurile cererilor de racordare și respectiv cerințele aplicabile, se vor stabili de comun acord de OST și OSD.

37. OSD este obligat să includă în avizul de racordare eliberat solicitantului cerințele tehnice specificate de OST. Procedurile interne și Sistemul informațional de gestiune a avizelor de racordare vor fi elaborate astfel încât să nu se admită emiterea avizelor de racordare a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei la rețelele de distribuție fără a fi incluse cerințele OST. Avizele de racordare pentru centrale electrice și/sau instalații de stocare emise fără includerea cerințelor OST, fără coordonarea posibilității eliberării acestora cu OST sau care nu se regăsesc în registrul avizelor de racordare, se consideră nule.

38. Se interzice operatorului de sistem să impună solicitantului cerințe nejustificate sau care nu sunt stabilite expres în documentele normativ-tehnice, sau cerințe de calitate superioare celor minime stabilite în documentele normativ-tehnice.

39. Puterea minimă aprobată pentru racordarea la rețelele de joasă tensiune (230/400V) este de 3 kW în cazul unei instalații de racordare monofazate și 11 kW în cazul instalației de racordare trifazate, cu excepția racordării instalațiilor de utilizare cu puterea de până la 100W, menționate la **pct. 270**. Puterea maximă aprobată în cazul instalației de racordare monofazate este de 7 kW.

40. Operatorul de sistem refuză eliberarea avizului de racordare în următoarele situații:

40.1 în lipsa de capacitate a rețelei electrice, motivată de faptul că nu există rețea electrică sau că rețeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerințele solicitantului;

40.2 pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale care sunt construite în zonele de protecție ale rețelelor electrice, stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție ale rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2024;

41. Solicitanții, cererile de racordare ale cărora au fost respinse din motivul lipsei de capacitate a rețelei electrice, sunt în drept să solicite operatorului de sistem relevant:

41.1 Eliberarea avizului de racordare în condiții flexibile;

41.2 Eliberarea avizului de racordare cu capacitate de racordare condiționată;

41.3 Înscrierea în lista de așteptare a avizelor de racordare. Cererile din lista de așteptare vor fi examinate și gestionate în conformitate cu prevederile Capitolului III „Racordarea la rețelele electrice cu capacități limitate”.

42. În lipsa motivelor de respingere a cererii de racordare, argumentate în temeiul prevederilor Legii 164/2025 cu privire la energia electrică și prezentului Regulament, operatorul de sistem relevant este obligat să emită solicitantului avizul de racordare, în termenul stabilit la **pct. 31**. Avizul de racordare se eliberează gratuit.

43. În situația în care în procesul de examinare a cererii de racordare se identifică mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem cooperează cu solicitantul la alegerea celei mai avantajoase soluții de racordare și emite, în termenul prevăzut pe **pct. 31**, avizul de racordare care conține soluția agreată de ambele părți.

44. Avizul de racordare va conține obligatoriu:

44.1 scopul cererii de racordare, conform pct. 18;

44.2 numărul/numerele cadastrale ale imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată instalația de utilizare, centrala electrică și/sau instalația de stocare respectivă;

44.3 condițiile tehnice-economice de racordare la rețeaua electrică, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului de sistem, indicate în cerere;

44.4 etapele de dezvoltare, după caz;

44.5 condițiile de livrare/consum a energiei electrice din rețeaua electrică după punerea sub tensiune a instalației de utilizare, centralei electrice, instalației de stocare a energiei specificate în cerere, inclusiv eventualele condiții de racordare flexibile;

44.6 Condițiile instalării și utilizării echipamentelor de control, monitorizare, transmitere date, compatibile cu sistemele operatorului de sistem;

45. În cazul în care instalația de utilizare/centrala electrică/instalația de stocare a energiei urmează să fie amplasată pe mai multe terenuri sau imobile adiacente, în avizul de racordare se indică toate numerele cadastrale ale terenurilor/imobilelor pe care se preconizează să fie amplasată aceasta.

46. Cu condiția existenței capacității de racordare disponibile în rețeaua electrică de distribuție, în cazul cererilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor de utilizare/centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei cu o putere instalată mai mare sau egală cu 1 MW, pentru asigurarea funcționării fiabile, siguranței rețelelor electrice interconectate și respectarea parametrilor și a indicatorilor de calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii de sistem din zona deservită, condițiile avizului de racordare cât și existența capacității în rețeaua electrică se coordonează cu OST. Pentru centralele electrice și instalațiile de stocare a energiei cu puterea instalată mai mică de 1 MW, OSD coordonează cu OST doar existența capacității în rețeaua electrică pentru racordarea puterii de generare și doar în următoarele cazuri:

46.1 centrale electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei electrice cu puterea instalată mai mică de 1 MW, în cazul în care aceasta nu urmează a fi racordată la un loc de consum existent;

46.2 centrale electrice și/sau instalațiile de stocare a energiei electrice cu puterea instalată mai mare de 200 kW, instalate la un loc de consum existent.

47. Acțiunile de coordonare a condițiilor tehnice, menționate la **pct. 46**, se vor realiza de operatorii de sistem în limitele termenului de eliberare a avizului de racordare stabilit la **pct. 31**, OST având obligația de a transmite OSD cerințele tehnice într-un termen ce nu va depăși 3 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de coordonare în cazul instalațiilor de utilizare, și în termen de până la 7 zile lucrătoare în cazul centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energie. În acest sens, operatorii de sistem colaborează în scopul de a stabili procese și măsuri de coordonare a avizelor de racordare și de informare privind starea avizelor valabile.

48. Până la dezvoltarea sistemelor informaționale și procedurilor comune, prevăzute la **pct. 26**, OSD transmite lunar OST informația privind avizele de racordare eliberate pentru racordarea centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare, puterea instalată a centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei racordate la rețeaua electrică de distribuție, punctele de racordare, precum și tipul tehnologiei de producere a energiei electrice.

49. În cazul eliberării avizului de racordare pentru separarea evidenței la consumatorul casnic pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice, operatorul de sistem nu solicită modificarea instalației de racordare dacă aceasta permite tranzitarea întregii puteri electrice necesare pentru consumul casnic și noncasnic și nu se majorează puterea contractată de persoana respectivă.

50. Operatorul de sistem emite un aviz de racordare unic, respectiv se elaborează un proiect unic pentru construcția/ modificarea instalațiilor electrice/centralelor electrice

și/sau instalațiilor de stocare ale:

50.1 zonelor economice libere;

50.2 parcurilor industriale;

50.3 sistemelor de distribuție închise;

50.4 întovărășirilor pomicole;

50.5 cooperativelor de construcție a garajelor;

50.6 comunităților de energie a cetățenilor;

50.7 blocurilor locative și altor asociații de coproprietari;

50.8 parcurilor subterane dotate cu puncte de reîncărcare a automobilelor.

51. În situațiile menționate la **pct. 50**, avizele de racordare se vor elibera persoanelor împuternicite legal de către entitățile menționate.

52. Prin derogare de la **pct. 50**, operatorul de sistem poate emite avize de racordare distincte rezidenților în cazul în care infrastructura de rețea a parcului industrial sau a zonei economice libere nu asigură fiabilitatea alimentării cu energie electrică, sau capacitatea nu permite dezvoltarea proiectului propus de unul sau mai mulți rezidenți.

53. Condițiile tehnice incluse în avizul de racordare se includ în certificatul de racordare și rămân valabile pe toată durata de viață a instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare.

54. În termen de 2 luni de la data emiterii avizului de racordare cu capacitate de racordare disponibilă sau în condiții flexibile, titularul avizului de racordare care intenționează să racordeze la rețeaua electrică centrală/centrale electrice cu puterea instalată mai mare de 200 kW sau instalații de stocare a energiei cu puterea de injecție de 1 MW și mai mare, sunt obligați să depună la operatorul de sistem garanții financiare de bună execuție a avizelor de racordare. Cuantumul garanțiilor financiare de bună execuție a avizelor de racordare, condițiile, cerințele, termenele de depunere și de restituire a acestora, precum și cazurile în care garanția financiară de bună execuție se utilizează de către operatorul de sistem pentru dezvoltarea rețelei electrice se stabilesc prin Hotărârea ANRE privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare. În cazul avizelor de racordare emise pentru capacități de racordare condiționate, termenul de 2 luni se va calcula de la data notificării de către operatorul de sistem a realizării și punerii în funcțiune a lucrărilor de întărire sau dezvoltare a rețelelor electrice, stabilită în contractul de racordare.

Secțiunea 4. Termenul de valabilitate al avizului de racordare

55. Termenul de valabilitate al avizelor de racordare, cu excepția situațiilor prevăzute expres de prezentul Regulament, se calculează de la data emiterii avizului de racordare și se stabilește după cum urmează:

55.1 12 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru o instalație de utilizare cu puterea solicitată mai mică sau egală cu 1000 kW;

55.2 24 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru:

55.2.1 centrala electrică și/sau instalația de stocare a energiei electrice, cu o putere de injecție mai mică sau egală cu 1000 kW, inclusiv în situațiile în care centrala electrică și/sau instalația de stocare a energiei este încadrată la un loc de consum existent;

55.2.2 instalația de utilizare cu puterea solicitată mai mare de 1000 kW;

55.2.3 blocurile și complexele locative, precum în situațiile enumerate la pct. 50;

55.3 36 luni pentru centralele electrice și/sau instalație de stocare cu puterea de injecție mai mare de 1000 kW și mai mică sau egală cu 10000 kW;

55.4 48 luni pentru centralele electrice și/sau instalație de stocare cu puterea de injecție mai mare de 10000 kW;

56. Termenul de valabilitate a avizului de racordare este aplicabil pentru situațiile în care la data înregistrării cererii de racordare operatorul de sistem dispune de capacitate de racordare disponibilă sau capacitate de racordare în condiții flexibile.

57. Dacă solicitantul își exprimă acordul de a suporta costurile de racordare la rețeaua electrică cu capacitate de racordare condiționată, avizul de racordare se eliberează de operatorul de sistem relevant după semnarea contractului de racordare care prevede realizarea de către operatorul de sistem relevant a lucrărilor de întărire sau de dezvoltare necesare și, după caz, a lucrărilor de construcție a instalației de racordare, în vederea racordării solicitate de utilizatorul de sistem. În acest caz, termenul de valabilitate a avizului de racordare conform **pct. 55** se calculează de la data, stabilită în contractul de racordare, de finalizare de către operatorul de sistem a lucrărilor de întărire sau de dezvoltare prevăzute de contract cu respectarea condițiilor din **pct. 88**.

58. Termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungește de către operatorul de sistem conform prevederilor **pct. 59** pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă solicitantul dispune de proiectul de execuție a instalației de racordare, centralei electrice, instalației de stocare a energiei coordonat de operatorul de sistem relevant .

59. În conformitate cu **pct. 58**, operatorul de sistem prelungește avizul de racordare în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de prelungire, cu înscrierea modificării în registrul avizelor de racordare, dacă se respectă una din următoarele condiții:

59.1 Solicitantul a depus cererea de prelungire a avizului de racordare cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial;

59.2 Solicitantul a omis termenul stabilit la **pct. 59.1**, dar a depus cererea de prelungire a avizului de racordare cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului emis inițial și își exprimă acordul scris pentru executarea parțială, odată cu emiterea avizului de racordare prelungit, a garanției financiare de bună execuție a

avizului de racordare în valoare de 0,05% de la cuantumul garanției financiare depuse inițial, pentru fiecare zi a perioadei solicitate de prelungire a termenului de valabilitate a avizului de racordare.

60. La prelungirea termenului de valabilitate a avizului de racordare în condițiile **pct. 59.1**, titularul avizului de racordare pentru o centrală/centrale electrice cu puterea mai mare de 200 kW și/sau o instalație de stocare a energiei cu puterea de injecție mai mare de 1 MW este obligat să confirme prelungirea valabilității garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare depuse inițial, sau să depună o garanție financiară nouă în termenele și condițiile stabilite în Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025. În cazul prelungirii termenului de valabilitate în condițiile **pct. 59.2**, solicitantul depune garanția financiară în termen de cel mult o lună de la data aprobării de către operator a prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare.

61. Condițiile tehnice din avizele de racordare a căror termen de valabilitate a fost prelungit, pot fi actualizate de către operatorul de sistem în conformitate cu actele normative în vigoare sau cu cele intrate ulterior în vigoare, fără modificarea puterii aprobate prin avizul eliberat inițial.

62. Prin derogare de la **pct. 55** pentru producătorul căruia i s-a confirmat statutul de producător eligibil prin hotărâre de Guvern sau a ANRE, termenul de valabilitate al avizului de racordare, la cererea producătorului respectiv, se modifică de operatorul de sistem și se stabilește conform termenului de punere în funcțiune a centralei electrice, indicat în hotărârea de Guvern sau a ANRE. Pentru solicitantul declarat oficial câștigător al licitației pentru construcția capacităților de echilibrare, termenul de valabilitate al avizului de racordare, la cererea producătorului respectiv, se modifică de operatorul de sistem și se stabilește conform termenului limită de lansare a operării comerciale indicat în documentația de licitație.

63. Pentru gestionarea capacității rețelei electrice, operatorii de sistem țin evidența avizelor de racordare valabile, eliberate solicitanților, în registrul unic de evidență a avizelor de racordare, parte a sistemului informațional comun al OST și OSD. Registrul unic de evidență a avizelor de racordare conține cel puțin următoarele informații:

63.1 emitentul avizului de racordare;

63.2 numărul unic de identificare;

63.3 denumirea solicitantului;

63.4 data și ora înregistrării cererii pentru eliberarea avizului de racordare;

63.5 data eliberării avizului de racordare;

63.6 data expirării valabilității avizului de racordare;

63.7 starea avizului de racordare (valabil, modificat, prelungit, realizat, anulat);

63.8 locul amplasării instalației de utilizare sau a centralei electrice;

63.9 punctul de racordare la rețeaua electrică;

63.10 puterea electrică solicitată;

63.11 puterea electrică aprobată.

64. Operatorul de sistem este obligat să publice pe site-ul său web oficial și să actualizeze lunar informația privind avizele de racordare eliberate și cererile de racordare respinse, fără a divulga date cu caracter personal, așa cum sunt definite în Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal. Informația publicată trebuie să includă cel puțin următoarele date:

64.1 Tipul avizului de racordare (instalație de utilizare, centrală electrică și/sau instalație de stocare a energiei);

64.2 Numărul și data de înregistrare a cererii/Numărul unic de identificare a avizului de racordare;

64.3 Data expirării termenului de valabilitate a avizului de racordare;

64.4 Puterea solicitată prin cererea de racordare/ Puterea aprobată prin avizul de racordare;

64.5 Tensiunea în punctul de racordare;

64.6 Locul amplasării instalației de utilizare, a centralei electrice și/sau a instalației de stocare a energiei ce urmează a fi racordată și elementul de rețea la care s-a solicitat/aprobat racordarea

64.7 Starea avizului de racordare (valabil, modificat, prelungit, executat, anulat);

Secțiunea 5. Modificarea avizului de racordare

65. Cu condiția menținerii termenului de valabilitate al avizului de racordare eliberat inițial și a numărului unic de identificare acordat, avizul de racordare se modifică de către operatorul de sistem, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului de racordare stabilit la **pct. 55**, în următoarele cazuri:

65.1 reducerea puterii aprobate inițial prin avizul de racordare cu executarea, în situațiile aplicabile, a garanției financiare de bună execuție în valoarea determinată proporțional reducerii de putere;

65.2 schimbarea titularului avizului de racordare, sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare și titular, în caz de reorganizare a întreprinderii, cu condiția menținerii puterii aprobate, a valabilității garanției financiare de bună execuție sau depunere a unei garanții noi, fără inițierea unei noi proceduri de emitere a avizului de racordare;

65.3 schimbarea soluției de racordare sau a punctului de racordare la rețeaua electrică a aceluiași operator de sistem, cu păstrarea puterii aprobate inițial și cu condiția existenței posibilității tehnice, confirmate prin calcule a regimurilor de funcționare a sistemului, de acomodare a puterii aprobate în noul punct de racordare;

65.4 modificarea amplasamentului instalației ce urmează a fi racordată, inclusiv a numerelor cadastrale ale imobilelor sau terenurilor unde urmează să fie amplasată instalația de utilizare/centrala electrică/instalația de stocare a energiei, cu respectarea condiției menționate la **pct. 65.3**;

65.5 schimbarea tehnologiilor utilizate la producerea și/sau stocarea energiei electrice, inclusiv prin montarea instalațiilor de stocare a energiei electrice la centralele existente;

65.6 solicitarea dezvoltării în etape a proiectului;

65.7 solicitarea de modificare a capacității de stocare a instalației de stocare a energiei electrice;

66. Dacă mai mulți solicitanți dețin avize de racordare valabile la rețelele electrice de transport cu tensiunea egală sau mai mare ca 35 kV, sau la rețelele electrice de distribuție cu tensiunea egală sau mai mare ca 6 kV, cu puncte de racordare la același element al rețelei electrice, se admite asocierea solicitanților respectivi pentru construcția, în baza contractului de racordare încheiat cu operatorul de sistem relevant, a infrastructurii pentru utilizare comună care include linii electrice, stații, posturi de transformare, cu respectarea următoarelor condiții:

66.1 Se semnează un contract de racordare cu operatorul de sistem relevant pentru realizarea de către operatorul de sistem a infrastructurii pentru utilizare comună;

66.2 Contractul de racordare conține mențiunea privind stabilirea punctelor de delimitare separate pentru fiecare asociat, după construcția și punerea sub tensiune a infrastructurii pentru utilizare comună;

66.3 Infrastructura pentru utilizare comună, inclusiv liniile electrice, stațiile, posturile de transformare se execută de operatorul de sistem în baza contractului de racordare, după achitarea de către solicitant a costului aferent achiziției de echipamente și de realizare a lucrărilor;

66.4 Infrastructura pentru utilizare în comun, realizată conform contractului de racordare, rămâne în proprietatea operatorului de sistem, iar cu fiecare din asociați se semnează un act de delimitare separat;

66.5 Termenul de valabilitate al avizelor de racordare se recalculează ținând cont de perioada de realizare de către operatorul de sistem a lucrărilor stabilite prin contractul de racordare, cu respectarea prevederilor **pct. 88**.

67. Cererile de modificare a avizelor de racordare în conformitate cu prevederile **pct. 66** se examinează de operatorul de sistem cu respectarea termenului prevăzut de **pct. 31.3**.

68. Operatorul de sistem indică în avizul de racordare modificat data și obiectul modificărilor înregistrate. Orice modificare a avizului de racordare se realizează doar prin tehnoredactare a textului documentului de bază și se înregistrează în registrul avizelor de racordare.

69. La modificarea avizului de racordare în conformitate cu prevederile **pct. 65.5** operatorul de sistem poate reduce argumentat puterea electrică aprobată în avizul de racordare modificat, ținând cont de specificul tehnologiilor de generare a energiei electrice.

70. În cazul în care, la coordonarea documentației de proiect, se constată faptul că puterea aprobată prin avizul de racordare depășește cu cel mult 5% puterea calculată conform proiectului instalației, centralei electrice sau instalației de stocare a energiei, avizul de racordare se modifică din oficiu și se prezintă odată cu documentația de proiect coordonată. Dacă reducerea puterii este mai mare de 5%, avizul de racordare se modifică conform prevederilor pct. 65.1. Nu se admit revizuri consecutive ale documentației de proiect, care au ca scop o reducere sumară de putere mai mare de 5% din puterea aprobată inițial prin aviz și evitarea executării garanțiilor financiare.

Secțiunea 6. Expirarea termenului de valabilitate și anularea avizului de racordare

71. Avizul de racordare își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

71.1 la expirarea termenului de valabilitate, inclusiv a termenului prelungit în conformitate cu **pct. 58**, dacă în perioada valabilității avizului de racordare instalația de racordare și instalația de utilizare/centrala electrică/instalația de stocare a energiei electrice nu a fost admisă în exploatare și nu a fost informat operatorul de sistem despre acest lucru, cu prezentarea declarației electricianului autorizat sau actului de corespundere;

71.2 dacă producătorul eligibil nu pune în funcțiune centrala electrică din surse regenerabile în termenul prevăzut de hotărârea de Guvern sau a ANRE și termenul de punere în funcțiune a centralei electrice nu a fost prelungit conform art. 37 alineat (11) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

72. Avizul de racordare se anulează:

72.1 dacă titularul avizului de racordare nu a depus garanția financiară de bună execuție a avizului de racordare în cuantumul, condițiile și termenul stabilit în Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025;

72.2 titularul avizului de racordare nu își onorează obligațiile de plată stabilite prin contractul de racordare semnat cu operatorul de sistem;

72.3 la cererea solicitantului, cu condiția executării de către operatorul de sistem a garanției financiare de bună execuție a avizului de racordare în cazurile aplicabile;

73. Operatorul de sistem informează solicitantul, producătorul eligibil despre

anularea avizului de racordare, în termen de 10 zile lucrătoare de la anularea avizului de racordare conform prevederilor **pct. 72**.

CAPITOLUL III. RACORDAREA LA REȚELELE

ELECTRICE CU CAPACITĂȚI LIMITATE

Secțiunea 1. Alocarea capacității de racordare la rețelele

electrice cu capacități limitate

74. În cazul refuzului motivat de acces la rețea, operatorul de sistem informează solicitantul privind soluțiile alternative de racordare, aplicabile solicitantului, după cum urmează:

74.1 Racordarea în condiții flexibile;

74.2 Racordarea condiționată de finanțarea de către solicitant a lucrărilor necesare pentru creșterea capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare;

74.3 Racordarea condiționată de finanțarea de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare a rețelei electrice, care nu sunt prevăzute de planul de dezvoltare, sunt în beneficiul solicitantului și nu sunt necesare pentru utilizatorii de sistem existenți;

74.4 Înscrierea în lista de așteptare a avizelor de racordare, pentru situațiile prevăzute expres de prezentul Regulament, dacă cererea corespunde criteriilor pentru înscriere în lista de așteptare;

74.5 Participarea la licitațiile organizate de operatorul sistemului de transport pentru alocarea capacității de racordare, dacă cererea nu corespunde criteriilor pentru înscriere în lista de așteptare;

75. În cazul apariției capacității de racordare disponibile în rețeaua electrică de distribuție sau de transport, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții, capacitatea de racordare disponibilă se alocă în primul rând conform listei de așteptare a avizelor de racordare, iar capacitatea rămasă după alocarea conform listei de așteptare se alocă în cadrul licitațiilor competitive organizate de OST.

76. Lista de așteptare a avizelor de racordare este ținută prin intermediul sistemului informațional specificat la **pct. 26**, gestionat de OST. În acest sens cererile de includere în lista de așteptare, recepționate de operatorii sistemelor de distribuție ce transmit OST. Listele de așteptare întocmite de OSD până la operaționalizarea sistemului informațional se transmit direct OST.

77. Eliberarea unui aviz de racordare nou prin consolidarea mai multor avize de racordare obținute în urma alocării capacității conform listei de așteptare este interzisă, cu excepția situațiilor prevăzute expres de prezentul Regulament.

78. Solicitantul care a obținut un aviz de racordare în urma licitațiilor de alocare a capacităților de racordare nu este în drept să solicite modificarea avizului de racordare prin separarea/fractionarea puterii alocate prin licitație în mai multe avize separate.

Secțiunea 2. Racordarea în condiții flexibile

79. Racordarea în condiții flexibile este posibilă în cazul cererilor de racordare a instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei electrice, inclusiv a celor instalate în cadrul unui loc de consum existent.

80. În cazul în care în rețeaua operatorului de sistem nu este capacitate de racordare disponibilă, la cererea solicitantului, operatorul de sistem oferă opțiunea de a semna un acord de racordare în condiții flexibile. Racordarea în condiții flexibile reprezintă o modalitate de racordare la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem, destinate consumului și/sau generării și/sau stocării energiei electrice, prin acceptarea de către utilizatorul de sistem a unor condiții speciale privind limitarea și controlul injectiei/extracției de energie electrică, în scopul menținerii siguranței și stabilității rețelei electrice.

81. Racordarea în condiții flexibile conferă utilizatorului de sistem dreptul de a utiliza capacitate disponibilă condiționat, aprobată prin avizul de racordare, în măsura în care starea tehnică și operațională a rețelei permite acest lucru, fără a constitui un drept ferm de acces la întreaga capacitate aprobată.

82. Condițiile flexibile de racordare vor include:

82.1 Limitarea puterii maxime de injecție sau de extracție;

82.2 Limitarea puterii de injecție/extracție în anumite intervale de timp sau regimuri de funcționare a sistemului de transport și/sau de distribuție a energiei electrice;

82.3 Deconectarea temporară, dispusă de operatorul de sistem relevant;

82.4 Obligativitatea instalării și utilizării echipamentelor de control și monitorizare compatibile cu sistemele operatorului de sistem, precum și suportarea costurilor de proiectare, achiziție de echipament, montare și ajustare a echipamentelor necesare pentru implementarea condițiilor flexibile acceptate;

82.5 Implementarea soluțiilor de deconectare, limitare a puterii de injecție/extracție, prin sisteme de protecții/automatizări și asigurarea funcționalității continue a acestora;

82.6 Alte condiții tehnice stabilite prin avizul de racordare și reglementările aplicabile.

83. Operatorul de sistem are dreptul de a dispune limitarea sau deconectarea imediată a instalațiilor utilizatorului, fără o notificare prealabilă, atunci când există riscul iminent de afectare a siguranței și stabilității rețelei electrice. Cauzele ce au generat deconectarea/limitarea vor fi aduse la cunoștința utilizatorului de sistem în termen de cel mult 3 zile de la data producerii limitării sau deconectării instalațiilor, cu expunerea, după

caz, asupra condițiilor și termenului de remediere și revenire la situația anterioară.

84. Avizul de racordare se va elibera de operatorul de sistem relevant după semnarea de către solicitant a unui acord scris privind racordarea în condiții flexibile, elaborat de operatorul de sistem conform modelului stabilit în anexa nr. 5.

85. Condițiile flexibile aplicate în raport cu un utilizator de sistem se anulează de operatorul de sistem, la cererea utilizatorului de sistem, în următoarele cazuri:

85.1 În cazul dispariției limitărilor din sistemul de distribuție și/sau transport a energiei electrice, ca urmare a implementării planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice sau ca urmare a eliberării capacității prin nevalorificarea avizelor de racordare eliberate anterior, în ordinea stabilită la pct. 97;

85.2 În cazul în care deținătorul centralei electrice și/sau al instalației de stocare a energiei electrice suportă costurile legate de asigurarea capacității de racordare;

85.3 După realizarea de către operatorul de sistem a lucrărilor de întărire sau de dezvoltare a rețelelor electrice, în cazul în care deținătorul centralei electrice și/sau al instalației de stocare a energiei electrice a fost desemnat drept câștigător al licitației pentru alocarea capacității de racordare.

86. Utilizatorul de sistem racordat în condiții flexibile nu va pretinde compensații și/sau reparare de prejudicii pentru daunele suportate în cazul survenirii condițiilor menționate în acordul privind racordarea în condiții flexibile.

**Secțiunea 3. Racordarea condiționată de finanțarea
de către solicitant a lucrărilor de creștere a capacității
elementelor de sistem din perimetrul imediat al
punctului de racordare**

87. În cazul solicitărilor de racordare la rețeaua electrică, dacă dezvoltarea porțiunii de rețea la care se solicită racordarea nu este inclusă în planul de dezvoltare pentru 10 ani al OST sau în planul de dezvoltare pentru 5 ani al OSD, iar pentru asigurarea unei capacități de racordare, sunt necesare lucrări de creștere a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare, operatorul de sistem relevant poate semna cu solicitantul un contract de racordare prin care solicitantul își va asuma acoperirea cheltuielilor pentru lucrările necesare de întărire a rețelelor.

88. La rândul sau, prin semnarea contractului de racordare operatorul de sistem își va asuma obligația privind realizarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice și, după caz, a instalației de racordare, după achitarea de către solicitant a costului echipamentelor, serviciilor și lucrărilor prevăzute de contractul de racordare. Termenul de realizare a lucrărilor, stabilit prin contractul de racordare, nu poate depăși 12 luni pentru instalațiile cu tensiunea de 10 kV inclusiv, iar pentru instalațiile cu tensiunea egală sau mai mare cu 35 kV termenul se va stabili de operatorul de sistem de comun acord cu solicitantul dar nu poate

depăși 24 luni.

89. După punerea în funcțiune a elementelor rețelei electrice, pentru care au fost realizate lucrările de întărire, acestea rămân în proprietatea operatorului de sistem.

90. În sensul prezentei Secțiunii, se consideră lucrări de întărire a rețelelor electrice din perimetrul punctului de racordare:

90.1 Majorarea secțiunii conductoarelor LEA și/sau a LEC prin care se va asigura transferul puterii electrice către cea mai apropiată stație electrică/ punct de distribuție/post de transformare;

90.2 Majorarea capacității transformatoarelor de putere instalate în stația electrică/postul de transformare prin care se va asigura transferul puterii electrice solicitate prin cererea de racordare;

90.3 Înlocuirea transformatoarelor de tensiune și/sau de curent din stație/punct de distribuție/post de transformare;

90.4 Înlocuirea aparatelor de protecție prin care se va asigura transferul puterii electrice solicitate;

**Secțiunea 4. Racordarea condiționată de finanțarea
de către solicitant a dezvoltării unor porțiuni de rețea
neincluse în planul de dezvoltare aprobat de ANRE**

91. În cazul cererilor de racordare a instalațiilor de utilizare, a centralelor electrice și sau a instalațiilor de stocare a energiei, respinse de operatorul de sistem din lipsă de capacitate, dacă lucrările de dezvoltare a rețelei electrice la care se solicită racordarea nu sunt incluse în planul de dezvoltare și/sau planul de investiții aprobat de ANRE, operatorul de sistem este în drept să elibereze avize de racordare condiționate de finanțarea de către solicitant a lucrărilor de dezvoltare necesare pentru asigurarea capacității de racordare aferente cererii de racordare depuse, inclusiv a costurilor de elaborare a studiului de soluții și de elaborare a proiectului tehnic. În acest caz, pentru toate achizițiile aferente dezvoltării finanțate de solicitant, operatorul de sistem va aplica aceleași proceduri de achiziție pe care le aplică în cazul investițiilor proprii.

92. În baza unui contract încheiat cu solicitantul, operatorul de sistem realizează un studiu de soluții, prin care se vor identifica porțiunile de rețea ce urmează a fi dezvoltate pentru a asigura capacitatea disponibilă de racordare a instalației electrice, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei electrice a solicitantului. Prin studiul de soluții realizat se vor identifica soluțiile posibile în ce privește dezvoltările de rețea necesare și se va determina costul estimativ al realizării lucrărilor de dezvoltare.

93. Studiul de soluții poate fi realizat de o companie specializată selectată de solicitant. În acest caz operatorul de sistem este obligat să ofere informația disponibilă, care poate fi prezentată cu respectarea cerințelor de confidențialitate, necesară pentru

realizarea studiului de soluții. Datele vor fi prezentate în condiții de confidențialitate.

94. Dacă cererea de racordare la rețeaua electrică de distribuție este respinsă din motivul lipsei de capacitate în rețeaua de transport, studiul de soluții se va realiza de OST în condițiile stabilite de **pct. 92**.

95. Dacă solicitantul acceptă să suporte costurile aferente dezvoltării rețelei electrice, identificate prin studiul de soluții realizat, operatorul de sistem și solicitantul semnează contractul de racordare, prin care se vor stabili termenele și condițiile de plată de către solicitant a costurilor aferente dezvoltării, cât și termenele de punere în funcțiune a porțiunii/porțiunilor de rețea electrică de către operatorul de sistem. Costurile incluse în contractul de racordare sunt stabilite în baza devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de sistem și aprobat de ANRE.

Secțiunea 5. Alocarea capacității de racordare disponibile conform listei de așteptare

96. Cererile de racordare care au fost respinse din motivul lipsei de capacitate, și care se încadrează în categoriile de prioritate stabilite în **pct. 97**, sunt înscrise, la cererea solicitantului, în lista de așteptare a avizelor de racordare.

97. Cererile înscrise în lista de așteptare sunt grupate în sistem conform următoarelor categorii prioritare:

97.1 Cererile de racordare la rețelele electrice ale OSD sau OST a instalațiilor de utilizare a energiei electrice;

97.2 Cererile de racordare a centralelor electrice și instalațiilor de stocare a energiei ale solicitanților care au obținut statut de producător eligibil, în limita capacității susținute;

97.3 Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea până la 200 kW ale comunităților de energie electrică din surse regenerabile;

97.4 Cererile de racordare a centralelor electrice ale consumatorilor activi cu puterea de injecție până la 200 kW, amplasate la un loc de consum existent;

97.5 Cererile de racordare a centralelor electrice ale consumatorilor activi, cu puterea până la 200 kW, amplasate în afara unui loc de consum existent;

97.6 Cererile de racordare a centralelor electrice cu puterea între 201 kW - 1000 kW ale comunităților de energie electrică din surse regenerabile;

97.7 Cererile de anulare a limitărilor, depuse de utilizatorii de sistem instalațiile cărora au fost puse în funcțiune și racordate în condiții flexibile;

97.8 Alte cereri de racordare la rețelele OSD, respinse pe motivul lipsei de capacitate în rețelele OSD.

98. Cererile corespunzătoare fiecărei categorii prioritare definite la **pct. 97** sunt

aranjate în ordine cronologică după data/ora înregistrării cererii de înscriere în lista de așteptare.

99. În lista de așteptare se înregistrează doar cererile de racordare care se încadrează în categoriile prioritare de la **pct. 97**.

100. Nu se admite înregistrarea în lista de așteptare a mai multor cereri de racordare la același element de rețea depuse de același solicitant, sau a cererilor de racordare suplimentare depuse de titularii de avize de racordare valabile pentru racordarea de centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei la același element al rețelei electrice;

101. Pentru fiecare cerere de racordare inclusă în lista de așteptare comună, pe lângă informația ce se conține în cererea de racordare, se va specifica obligatoriu următoarea informație:

101.1 rețeaua electrică, lipsa de capacitate în care a servit drept temei pentru respingerea cererii de racordare;

101.2 categoria de prioritate cererii incluse în listă, conform prevederilor **pct. 97**;

102. În cazul apariției capacității de racordare disponibile în rețeaua electrică de distribuție, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții, capacitatea de racordare disponibilă se va aloca de către OSD conform cererilor din lista de așteptare, depuse pentru racordare la rețeaua OSD și respinse din motivul lipsei de capacitate în rețeaua OSD, cu respectarea următoarelor condiții:

102.1 OSD selectează din lista comună de așteptare cererile de racordare care se referă la elementul/nodul rețelei electrice de distribuție în care a apărut capacitatea de racordare disponibilă;

102.2 OSD examinează consecutiv cererile de racordare selectate din lista de așteptare conform **pct. 102.1**, ținând cont de categoria de prioritate a cererii, stabilită de **pct. 97** și de ordinea înscrierii în lista de așteptare;

102.3 Procesul de examinare continuă până când puterea sumară a cererilor examinate este mai mică sau egală ca capacitatea disponibilă ce urmează a fi alocată conform listei;

102.4 La constatarea întrunirii condiției prevăzute de **pct. 102.3**, procesul de examinare se întrerupe și OSD informează solicitanții, cererile cărora au fost examinate, despre posibilitatea actualizării cererii de racordare;

102.5 În termen de 10 zile de la recepționarea notificării expediate de OSD conform **pct. 102.4**, solicitantul este obligat să depună la operatorul de sistem relevant cererea de racordare actualizată. Neprezentarea de către solicitant, în termenul stabilit, a cererii de racordare actualizate duce la excluderea cererii respective din lista de așteptare;

102.6 OSD coordonează cu OST condițiile avizelor de racordare în conformitate cu **pct. 46** și emite avizele de racordare solicitanților care au prezentat cererile de racordare actualizate, în termenul prevăzut de **pct. 102.5**;

102.7 Procesul de alocare, întrerupt conform **pct. 102.4**, este reluat în cazul excluderii unor cereri de racordare din lista de așteptare conform **pct. 102.5**, și continuă până la epuizarea totală capacității disponibile, sau până la finalizarea listei de așteptare.

103. În cazul apariției capacității de racordare disponibile în rețeaua electrică de transport, ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordate eliberate anterior sau al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice de transport conform planului de dezvoltare și/sau planului anual de investiții, capacitatea de racordare disponibilă se va alocă de către OST conform cererilor din lista de așteptare, depuse pentru racordare la rețeaua OSD sau OST și respinse din motivul lipsei de capacitate în rețeaua OST, cu respectarea următoarelor condiții:

103.1 OST examinează consecutiv cererile de racordare selectate din lista de așteptare, ținând cont de categoria de prioritate a cererii, stabilită de **pct. 97** și de ordinea înscrierii în lista de așteptare;

103.2 La examinarea fiecărei cereri, OST modelează funcționarea sistemului de transport al energiei electrice în ipoteza aprobării puterii electrice de injecție/extracție solicitate prin cererea de racordare respectivă;

103.3 Procesul de alocare continuă până la momentul în care modelarea efectuată de OST conform **pct. 103.2** demonstrează că acceptarea ultimei cereri examinate ar duce la perturbarea siguranței și fiabilității în prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru utilizatorii de sistem existenți;

103.4 La survenirea condiției prevăzute de **pct. 103.3**, procesul de examinare se întrerupe și OST informează solicitanții, cererile cărora au fost examinate, despre posibilitatea actualizării cererii de racordare;

103.5 În termen de 10 zile de la recepționarea notificării expediate de **OST** conform **pct. 103.4** solicitantul este obligat să depună la OST cererea de racordare actualizată. Neprezentarea de către solicitant, în termenul stabilit, a cererii de racordare actualizate duce la excluderea cererii respective din lista de așteptare;

103.6 OST emite avizele de racordare solicitanților care au prezentat cererile de racordare actualizate în termenul prevăzut de **pct. 103.5**;

103.7 Procesul de alocare, întrerupt conform **pct. 103.4**, este reluat în cazul excluderii unor cereri de racordare din lista de așteptare conform prevederilor **pct. 103.5**, și continuă până la epuizarea capacității disponibile sau până la epuizarea listei de așteptare.

Secțiunea 6. Licitațiile pentru alocarea capacității de racordare în rețeaua electrică de transport în vederea

racordării centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare noi

104. Capacitatea de racordare a rețelei electrice de transport, disponibilă pentru racordarea centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare a energiei, care a apărut ca rezultat al nevalorificării avizelor de racordare emise anterior sau ca rezultat al realizării lucrărilor de dezvoltare a rețelei de transport, și care a rămas nedistribuită după alocarea capacității în baza listei de așteptare conform **pct. 103**, se alocă de OST în cadrul unui proces competitiv de licitație.

105. Licitațiile pentru alocarea capacității de racordare pentru centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei electrice se organizează de OST anual, până la data de 31 martie, pentru toate capacitățile disponibile (noi sau eliberate prin anularea/nevalorificarea avizelor de racordare).

106. Capacitatea disponibilă, apărută în rețeaua electrică de transport între două licitații anuale se va alocă de OST conform listei de așteptare. Cererile de racordare în condiții flexibile se examinează de OST pe parcursul anului, fiind emise avize de racordare în cazurile în care acestea nu duc la reducerea capacității disponibile necondiționat, care urmează a fi alocată conform listei de așteptare sau prin licitație.

107. Prin derogare de la **pct. 105**, OST poate organiza licitații suplimentare pe parcursul anului.

108. Licitațiile se desfășoară pe platforme online dezvoltate de operatorul de sistem sau pe alte platforme de licitații publice.

109. Pentru licitații se stabilește un preț de pornire în mărime de 20% din valoarea specifică a garanției financiare de bună execuție, calculate conform Instrucțiunii aferente garanțiilor financiare de bună execuție a avizelor de racordare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025.

110. Operatorul de sistem este în drept să stabilească un plafon minim și un plafon maxim al capacității care poate fi alocată unui participant la licitație;

111. Dacă capacitatea sumară a ofertelor depuse la licitație este mai mică sau egală ca capacitatea de racordare disponibilă scoasă la licitație, capacitatea se alocă tuturor participanților la licitație **gratuit**.

112. Dacă capacitatea sumară a ofertelor depuse la licitație, este mai mare ca capacitatea de racordare disponibilă scoasă la licitație, capacitatea se alocă participanților care oferă cel mai mare preț.

113. Procedurile de organizare a licitațiilor pentru alocarea capacității de racordare se elaborează de OST și se aprobă de ANRE în conformitate cu art. 71 alin. (4) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică.

CAPITOLUL IV. RACORDAREA CENTRALELOR

ELECTRICE ȘI/SAU A INSTALAȚIILOR DE STOCARE

ALE CONSUMATORILOR ACTIVI

Secțiunea 1. Racordarea centralelor electrice și/sau a instalațiilor

de stocare destinate acoperirii consumului propriu fără injecție

a energiei electrice în rețeaua electrică

114. Utilizatorul de sistem - consumator activ de energie electrică, existent sau potențial, cu excepția situației prevăzute la **pct. 132**, are dreptul să racordeze la rețelele electrice, cu condiția obținerii avizului de racordare de la operatorul de sistem, una sau mai multe centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei, amplasate în limita locului său de consum, cu scopul acoperirii consumului propriu de energie electrică și cu restricționarea injecției de putere activă în rețeaua electrică (în continuare - injecție zero).

115. Racordarea cu injecție zero conferă utilizatorului de sistem dreptul de a utiliza capacitatea instalației de racordare exclusiv pentru extracția puterii electrice necesare asigurării fiabile și sigure a instalațiilor electrice din limitele locului de consum.

116. Operatorii de sistem nu au dreptul să refuze eliberarea avizelor de racordare pentru racordarea centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare destinate acoperirii consumului propriu fără injecție a energiei electrice în rețeaua electrică, cu excepția situației când clădirile rezidențiale și nerezidențiale deținute sunt construite în zonele de protecție ale rețelelor electrice, stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție ale rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2024.

117. Condițiile Avizului de racordare eliberat utilizatorului conform prevederilor prezentei Secțiuni vor include obligatoriu:

117.1 Limitarea puterii maxime de extracție a puterii active;

117.2 Limitarea la zero a injecției de putere activă în rețeaua electrică;

117.3 Obligația instalării, la punctul de măsurare din locul său de consum, a unui echipament de măsurare bidirecțional, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice conform cerințelor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 74/2022.

117.4 Implementarea soluțiilor de deconectare automată sau prin comandă de la distanță a centralei/centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare în cazul injecției neautorizate de putere activă în rețeaua electrică;

117.5 Obligatorietatea instalării și utilizării echipamentelor de control și monitorizare, canalelor de comunicație, compatibile cu sistemele OS;

117.6 Responsabilitatea de echilibrare și responsabilitatea financiară a utilizatorului de sistem pentru injecția neautorizate de putere activă în rețeaua electrică.

**Secțiunea 2. Racordarea centralelor electrice și/sau
a instalațiilor de stocare amplasate în limita unui loc de
consum cu posibilitatea injectiei energiei electrice în
rețeaua electrică**

118. Utilizatorul de sistem - consumator activ de energie electrică, existent sau potențial, cu excepția situației prevăzute la **pct. 19**, are dreptul să racordeze la rețelele electrice, cu condiția obținerii avizului de racordare de la operatorul de sistem, una sau mai multe centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei, amplasate în limita locului său de consum, cu posibilitatea injectiei de putere activă în rețeaua electrică.

119. Operatorii de sistem refuză eliberarea avizelor de racordare pentru racordarea centralelor electrice și/sau a instalațiilor de stocare destinate acoperirii consumului propriu cu injectia energiei electrice în rețeaua electrică în cazurile prevăzute în **pct. 40**.

120. Condițiile Avizului de racordare eliberat utilizatorului conform prevederilor prezentei Secțiuni vor include obligatoriu:

120.1 Obligația instalării, la punctul de măsurare din locul de consum, a unui echipament de măsurare bidirecțional, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice, conform cerințelor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 74/2022.

120.2 Mențiunea privind responsabilitatea consumatorului activ pentru dezechilibrele create în calitate de participant al pieței energiei electrice.

121. Consumatorii activi de energie electrică pot deveni prosumatori de energie electrică din surse regenerabile și beneficia de mecanismul de facturare netă, sub rezerva prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

**Secțiunea 3. Proceduri aplicabile prosumatorilor de energie
electrică ce beneficiază de mecanismul facturare netă**

122. Orice consumator final are dreptul să construiască una sau mai multe centrale electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile, să devină prosumator de energie electrică din surse regenerabile și să beneficieze de mecanismul de facturare netă conform prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, dacă îndeplinește următoarele condiții:

122.1 consumatorul final este proprietar, gestionar și/sau locatar al locuinței/clădirii ori cu drept de folosință asupra acesteia;

122.2 centrala electrică a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile, în cadrul aceluiași loc de consum;

122.3 centrala electrică a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile funcționează în mod paralel și sincron cu rețeaua electrică și este echipată cu un mecanism de protecție care deconectează automat centrala electrică de la rețeaua electrică și întrerupe livrarea energiei electrice în rețea în cazul în care este întreruptă livrarea din rețea a energiei electrice către prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile;

122.4 puterea declarată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, și cerințele stabilite de Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

122.5 la punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are obligația instalării pe cheltuiala proprie a unui echipament de măsurare bidirecțional, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice, conform cerințelor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 74/2022.

122.6 prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile oferă operatorului de sistem dreptul de a notifica ANRE cu privire la racordarea la rețeaua electrică a centralei electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile construite și dreptul de a transmite datele specificate în Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

122.7 prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile livrează în rețeaua electrică de distribuție surplusul de energie electrică produsă, prin același punct de măsurare prin care achiziționează energia electrică;

122.8 prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile asigură faptul că instalațiile electrice ale sale sunt realizate în conformitate cu documentele normativ-tehnice aprobate de ANRE în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică.

123. Prin derogare de la prevederile **pct. 122.2** și **122.7**, orice prosumator de energie electrică din surse regenerabile poate deține o centrală electrică amplasată în afara locului său de consum dacă respectă prevederile din prezentul Regulament și Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, precum și următoarele condiții cumulative:

123.1 centrala electrică a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile de energie electrică și locul său de consum sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție gestionată de același operator al sistemului de distribuție;

123.2 centrala electrică produce energie electrică în beneficiul exclusiv al prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile în cauză;

123.3 centrala electrică și locul de consum dispune de echipamente de măsurare bidirecționale, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice livrate și, respectiv, consumate, în vederea stabilirii obiective a surplusului de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție, instalate din contul consumatorului final;

123.4 puterea centralei electrice este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru locul de consum și se

încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW;

123.5 în cazul în care consumatorul final deține mai multe locuri de consum, consumatorul final poate deține câte o centrală electrică în afara locurilor sale de consum pentru fiecare loc de consum sau o singură centrală electrică amplasată în afara locurilor sale de consum, cu condiția că puterea centralei/centralelor electrice este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru locul/locurile de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW;

123.6 se interzice prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile, pentru același loc de consum, deținerea unei centrale electrice amplasată la locul de consum și în același timp deținerea unei centrale electrice amplasată în afara locului său de consum.

124. OSD poate limita puterea totală a centralelor electrice ce urmează a fi deținute de către prosumatori în anumite zone din cauza limitărilor tehnice din rețeaua electrică în zonele respective.

125. În cazul în care OSD stabilește că puterea centralei electrice a prosumatorului de energie electrică din surse regenerabile depășește puterea electrică contractată cu propriul furnizor, sau puterea electrică stabilită în actul de delimitare sau certificatul de racordare, operatorul sistemului de distribuție informează furnizorul respectiv despre acest fapt.

Secțiunea 4. Proceduri aplicabile prosumatorilor de energie electrică din surse regenerabile care acționează în mod colectiv

126. Prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile situați în aceeași clădire sau în același bloc locativ, în condițiile în care se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.187/2022 cu privire la condominiu pot solicita eliberarea avizului de racordare și racordarea centralei electrice destinate acoperirii consumului propriu și/sau instalații de stocare a energiei electrice, la rețeaua internă a clădirilor, inclusiv al blocurilor locative, astfel cum sunt specificate la art. 3 alin. (1) din Legea nr.282/2023 privind performanța energetică a clădirilor. În acest caz cererea de eliberare a avizului de racordare se depune de asociația de proprietari în condominiu.

127. Asociația de proprietari din condominiu are obligația instalării la instalația/instalațiile de distribuție a energiei electrice prin care are loc alimentarea clădirii sau blocului locativ cu energie electrică, inclusiv în spațiile de uz comun și la centrala/centralele electrică(e) și/sau instalații de stocare a energiei electrice de la care urmează a fi efectuată partajarea energiei electrice, a unor echipamente de măsurare bidirecționale, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice livrată în rețeaua electrică și energia electrică consumată din rețeaua electrică, și care corespund cerințelor stabilite de Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 74/2022.

128. Prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile care acționează în mod colectiv au obligația instalării la punctele de măsurare aferente locurilor de consum individuale a unor echipamente de măsurare bidirecționale, cu înregistrarea orară/pe intervale a energiei electrice livrată în rețeaua electrică și energia electrică consumată din rețeaua electrică și care corespund cerințelor stabilite de Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 74/2022.

129. Asociația de proprietari din condominiu și prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile care acționează în mod colectiv au obligația instalării unui sistem de transmitere către operatorii sistemelor de distribuție a datelor măsurate de echipamentele de măsurare instalate la instalația/instalațiile de distribuție a energiei electrice prin care are loc alimentarea clădirii sau blocului locativ cu energie electrică, instalate la centrala electrică cât și/sau instalații de stocare a energiei electrice și instalate la punctele de măsurare aferente locurilor de consum individuale, inclusiv în spațiile de uz comun. Sistemul poate fi individual pentru fiecare echipament de măsurare sau unul comun.

130. OSD include în avizele de racordare eliberate către prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile care acționează în mod colectiv organizați în asociație de proprietari din condominiu, cerințele cu privire la instalarea echipamentelor de măsurare și sistemului/sistemelor de transmitere a datelor prevăzute în prezenta secțiune.

131. Condițiile și cerințele privind partajarea energiei electrice la locurile de consum individuale, inclusiv la spațiile de uz comun, sunt stabilite prin actele normative aprobate de Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu art. 123 alin. (5) din Legea nr. 164/2025.

132. Prosumatorii de energie electrică din surse regenerabile care acționează în mod colectiv organizați în asociație de proprietari din condominiu pot beneficia de mecanismul de facturare netă, sub rezerva prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

**Secțiunea 5. Proceduri aplicabile utilizatorilor
din sistemele de distribuție închise și membrilor
comunităților de energie a cetățenilor care dețin
și exploatează rețele electrice de distribuție**

133. Operatorul sistemului de distribuție închis și comunitatea de energie a cetățenilor care deține și exploatează rețele electrice de distribuție, este în drept să construiască centrală electrică de producere a energie electrice din surse regenerabile și/sau instalații de stocare a energiei electrice, pentru acoperirea consumului propriu și al utilizatorilor sistemului de distribuție închis sau al membrilor comunității de energie a cetățenilor, cu sau fără injectarea energiei electrice în rețeaua operatorului de sistem la care este conectat sistemul de distribuție închis sau rețeaua de distribuție a comunității.

134. Operatorul sistemului de distribuție închis și comunitatea de energie a

cetățenilor care deține și exploatează rețele electrice de distribuție, este obligat/obligată să instaleze în punctul de măsurare aferent instalației de racordare un echipament de măsurare bidirecțional, cu citire de la distanță, capabil să înregistreze, orar sau pe intervale, energia electrică consumată și respectiv injectată în rețeaua electrică a operatorului de sistem relevant, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 74/2022.

135. Pentru a beneficia de mecanismul de facturare netă conform prevederilor Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, puterea centralei electrice/centralelor electrice a/ale operatorului sistemului de distribuție închis trebuie să se încadreze în limita 200 kW și să nu depășească puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică.

136. Cu acordul operatorului sistemului de distribuție închis și în baza avizului de racordare eliberat de acesta, utilizatorul sistemului de distribuție închis este în drept să construiască centrală/centrale electrice din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu și/sau instalații de stocare a energiei electrice, în cadrul sistemului de distribuție închis, cu sau fără injectarea energiei electrice în rețeaua electrică deținută de operatorul sistemului de distribuție închis.

137. Cu acordul comunității, membrul comunității de energie a cetățenilor este în drept să construiască și să racordeze la rețeaua de distribuție a comunității, în baza avizului de racordare eliberat de comunitate, centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru acoperirea consumului propriu și/sau instalații de stocare a energiei electrice, cu sau fără injectarea energiei electrice în rețeaua electrică deținută de comunitatea de energie a cetățenilor care deține și exploatează rețele electrice de distribuție.

138. Puterea centralei electrice/centralelor electrice a/ale utilizatorului sistemului de distribuție închis trebuie să se încadreze în limita 200 kW și să nu depășească puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică sau cu operatorul sistemului de distribuție închis. Limita dată nu se aplică în cazul în care centrala electrică/centralele electrice a/ale utilizatorului sistemului de distribuție produce/produc energie electrică exclusiv pentru consum propriu fără injectarea energiei electrice în rețeaua electrică deținută de operatorul sistemului de distribuție închis și/sau rețeaua electrică a operatorului de sistem relevant.

139. Operatorul sistemului de distribuție închis și comunitatea de energie a cetățenilor care deține și exploatează rețele electrice de distribuție se asigură că, la integrarea centralelor electrice care produc din surse regenerabile, sunt menținute stabilitatea, fiabilitatea și siguranța rețelei electrice din cadrul sistemului de distribuție închis și a comunității de energie a cetățenilor.

140. Pentru evidența comercială a energiei electrice, utilizatorii sistemelor de distribuție închise și membrii comunităților de energie care dispun de centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile și/sau instalații de stocare a energiei electrice sunt obligați să instaleze echipamente de măsurare bidirecționale, cu înregistrarea

orară/pe intervale a energiei electrice livrate și, respectiv, consumate, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 74/2022.

141. Cerințele avizelor de racordare eliberate solicitanților de operatorul sistemului de distribuție închis sau comunitatea de energie a cetățenilor care deține și exploatează rețele electrice de distribuție sunt coordonate de operatorul de sistem relevant. Operatorul de sistem relevant coordonează inclusiv puterea electrică de injecție/extracție ce poate fi acomodată.

142. Operatorul sistemului de distribuție închis și comunitatea de energie a cetățenilor care deține și exploatează rețele electrice de distribuție refuză eliberarea avizului de racordare în următoarele situații:

142.1 în lipsa de capacitate a rețelei electrice, motivată de faptul că nu există rețea electrică sau că rețeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerințele solicitantului;

142.2 pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale care sunt construite în zonele de protecție ale rețelelor electrice, stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție ale rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2024.

CAPITOLUL V. PROIECTAREA, EXECUTAREA ȘI PUNEREA

SUB TENSIUNE A INSTALAȚIEI DE RACORDARE

Secțiunea 1. Proiectarea și executarea instalației de racordare.

Contractul de racordare.

143. Proiectarea, executarea și punerea sub tensiune a instalației de racordare a unui solicitant potențial consumator final, inclusiv consumator activ, a unei instalații de stocare a energiei sau a unei centrale electrice se realizează de către operatorul de sistem în termenele și în conformitate cu condițiile stabilite în contractul de racordare încheiat de operatorul de sistem cu solicitantul. Solicitantul este obligat să achite costul integral de proiectare, achiziție de echipament și materiale, executare a lucrărilor, tariful de racordare și tariful de punere sub tensiune aprobat de ANRE în condițiile legii.

144. Solicitantul poate contracta un proiectant și/sau un electrician autorizat pentru proiectarea și, respectiv, executarea instalației de racordare. Dreptul respectiv al solicitantului de a contracta un terț pentru elaborarea documentației de proiect și/sau pentru executarea instalației de racordare, ca alternativă la contractarea serviciilor operatorului de sistem, trebuie specificat în avizul de racordare.

145. Contractul de racordare se semnează de operatorul de sistem și solicitant în următoarele situații:

145.1 Solicitantul optează pentru proiectarea, executarea și punerea sub tensiune a instalației de racordare de către operatorul de sistem;

145.2 Solicitantul optează pentru realizarea de către operatorul de sistem lucrărilor de întărire și dezvoltare a rețelei electrice sau de creșterea necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare;

145.3 Este necesară realizarea unor lucrări și/sau instalarea unor echipamente în rețelele electrice aflate în proprietatea operatorului de sistem, inclusiv în cazul întretăierilor de rețea.

146. Obiectul contractului de racordare îl constituie proiectarea, achiziția de echipament și materiale, executarea lucrărilor de montare și ajustare, recepția și punerea sub tensiune a porțiunii de rețea dezvoltată sau întărită de operatorul de sistem, și/sau a instalației de racordare.

147. Contractul de racordare include, fără a se limita, clauze cu privire la:

147.1 datele de identificare ale părților contractante;

147.2 obiectul contractului;

147.3 lucrările de proiectare și de executare a dezvoltării necesare a rețelei electrice și/sau a instalației de racordare, precum și lucrările de punere sub tensiune ce urmează a fi realizate de către operatorul de sistem;

147.4 drepturile și obligațiile părților;

147.5 termenele și condițiile de realizare a lucrărilor destinate racordării;

147.6 dreptul de proprietate asupra instalației de racordare, după caz;

147.7 costul și termenele de realizare a proiectului, acordul cu privire la utilizarea terenului de amplasare a instalației de racordare, după caz, și valoarea tarifului de racordare, calculat în baza Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.269/2018, și modalitățile de achitare a acestora;

147.8 termenul de plată a costurilor prevăzute de contractul de racordare;

147.9 durata și condițiile de valabilitate ale contractului;

147.10 responsabilitatea părților;

147.11 soluționarea litigiilor.

148. Dacă solicitantul optează pentru executarea instalației de racordare de către operatorul de sistem, termenul de executare a lucrărilor și de punere sub tensiune de către operatorul de sistem a instalației de racordare se va stabili după cum urmează:

148.1 10 zile lucrătoare, pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție de tensiune joasă, cu condiția să nu fie necesare lucrări de terasament;

148.2 40 de zile, în toate celelalte cazuri legate de racordarea unei instalații de utilizare la rețeaua electrică de distribuție de tensiune joasă;

148.3 60 de zile, pentru racordarea instalației de utilizare la rețeaua electrică de distribuție de tensiune medie și tensiune înaltă;

149. În cazul racordării specifice a instalațiilor de utilizare aparținând consumatorilor finali, inclusiv consumatorilor activi, la stațiile electrice de 35 kV sau de 110 kV, precum și la instalațiile de 6 kV sau de 10 kV, operatorul de sistem și solicitantul sunt în drept să negocieze și să stabilească alte termene de racordare, cu respectarea principiului transparenței și a nediscriminării între solicitanți.

150. În cazul racordării centralelor electrice și a instalațiilor de stocare a energiei, termenul de executare de către operatorul de sistem a instalației de racordare și, respectiv, de punere sub tensiune se stabilește în contractul de racordare în funcție de complexitatea lucrării preconizate, inclusiv în conformitate cu opțiunea de racordare identificată, dar nu poate depăși 12 luni de la data achitării costului lucrărilor de către solicitant pentru instalații până la 10 kV inclusiv. În cazul instalațiilor cu tensiunea egală sau mai mare de 35 kV termenul se va stabili de comun acord cu solicitantul, solicitantul dar nu poate depăși 24 luni.

151. Termenul, indicat în contractul de racordare, de executare de către operatorul de sistem a lucrărilor de dezvoltare, sau de creștere necesară a capacității elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare se stabilește de operatorul de sistem, de comun acord cu solicitantul, în funcție de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, dar nu poate depăși 12 luni de la data achitării de către solicitant a costului lucrărilor, prevăzut de contractul de racordare pentru instalații până la 10 kV inclusiv. În cazul instalațiilor cu tensiunea egală sau mai mare de 35 kV termenul se va stabili de comun acord cu solicitantul, dar nu poate depăși 24 luni.

152. Costul de proiectare și executarea instalației de racordare este calculat conform Metodologiei de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobate de ANRE.

153. Costul de proiectare și executare a lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice executate în beneficiul exclusiv al unui solicitant, sau de creștere a capacității necesară elementelor de sistem din perimetrul imediat al punctului de racordare, sunt stabilite conform devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de sistem și aprobat de către ANRE.

154. Dacă solicitantul contractează un proiectant și un electrician autorizat pentru proiectarea și executarea instalației de racordare, solicitantul achită operatorului de sistem doar tariful de punere sub tensiune, aprobat de ANRE.

155. Contractul de racordare se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași forță juridică.

156. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant, proiectul instalației de utilizare, a centralei electrice sau a instalației de stocare, precum și a instalației de racordare se prezintă de titularul avizului de racordare spre coordonare operatorului de

sistem relevant. În cazul în care proiectul se transmite prin intermediul unui sistem informațional pentru coordonarea proiectelor, pus la dispoziție de către operator, responsabil de prezentarea proiectului este titularul avizului, a cărui autentificare se efectuează utilizând instrumentele de autentificare puse la dispoziție de sistemul informațional. Operatorul de sistem coordonează proiectul și notifică titularul avizului în termenul prevăzut de **pct. 157**. În cazul identificării unor obiecții argumentate la proiectul prezentat, operatorul de sistem refuză coordonarea și notifică în scris titularul avizului, în termenul prevăzut de **pct. 157** cu indicarea obiecțiilor. După înlăturarea obiecțiilor notificate în refuz, titularul avizului este în drept să prezinte proiectul pentru coordonare repetată.

157. Operatorul de sistem, în limita atribuțiilor sale, examinează și coordonează compartimentele documentației de proiect care țin de instalația de racordare și cerințele de funcționare instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei racordate la rețeaua electrică, cu respectarea următoarelor termene:

157.1 **10 zile** de la data solicitării în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea de până la 35 kV;

157.2 **30 de zile** în cazul proiectelor ce prevăd racordarea instalațiilor utilizatorului de sistem la rețelele electrice cu tensiunea egală sau mai mare ca 35kV.

158. Modificarea documentației de proiect se efectuează de către proiectant și se coordonează cu operatorul de sistem la solicitarea titularului avizului de racordare.

159. Îndeplinirea condițiilor stipulate în avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem este obligatorie pentru solicitant, proiectant și electricianul autorizat.

160. Documentația de proiect pentru instalația de racordare, instalația de utilizare, centrala electrică și/sau instalația de stocare include întregul complex de lucrări aferente racordării acestuia la rețeaua electrică, inclusiv măsurile de amenajare a terenului afectat în urma construcției. O copie a variantei finale a proiectului coordonat și verificat de un verficator de proiect atestat urmează a fi transmisă operatorului de sistem, până la punerea în funcțiune.

161. După coordonarea proiectului de către operatorul de sistem, se execută lucrările de montare a instalației de racordare, instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare, care se finalizează cu:

161.1 Admiterea în exploatare a instalației de racordare, instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare se conform prevederilor Regulamentului cu privire la admiterea în exploatare a instalațiilor electrice;

161.2 Darea în exploatare a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 74/2022;

162. Admiterea în exploatare a instalațiilor din cadrul elementelor gestionate de

operatorul de sistem se va realiza de către operatorul de sistem. În cazul în care pentru montarea instalației de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să obțină acordul acestor persoane și să suporte cheltuielile aferente.

Secțiunea 2. Certificatul de racordare. Apartenența

și delimitarea responsabilității de exploatare

a rețelelor și instalațiilor electrice.

163. Confirmarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea prevăzute într-un aviz de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de sistem. Certificatul de racordare nu se emite pentru instalațiile de utilizare ale caselor individuale, a apartamentelor din cadrul blocurilor locative și a altor obiecte destinate utilizării energiei electrice în scopuri casnice.

164. În cazul racordării la rețelele electrice de distribuție a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor noncasnici, a centralelor cu module generatoare de tip A conform Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice, certificatul de racordare și actul de delimitare se eliberează în baza cererii unice de eliberare a actului de delimitare și certificatului de racordare. Operatorul de sistem relevant este obligat să verifice în teren realizarea condițiilor avizului de racordare, să întocmească actele aferente verificărilor efectuate și să emită certificatul de racordare și actul de delimitare în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii respective complete. La cererea unică de eliberare a actului de delimitare și a certificatului de racordare solicitantul anexează următoarele documente:

164.1 Copia variantei finale a proiectului coordonat și verificat de un verificator de proiect atestat;

164.2 Declarația electricianului autorizat sau Actul de corespundere;

164.3 Raportul tehnic cu concluzii ce confirmă corespunderea instalației/centralei electrice/instalației de stocare a energiei prevederilor NAICRE;

164.4 Actul de admitere în exploatare a echipamentului de măsurare întocmit conform prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și semnat de operatorul de sistem și solicitant;

164.5 Lista mijloacelor de protecție din dotare și Rapoartele tehnice de încercare ale acestora;

164.6 Ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodăria electrică, în cazurile prevăzute de NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 393/2019;

164.7 Lista cu numele, prenumele, funcția, grupa de securitate electrică, datele de contact ale personalului electrotehnic sau contractul de deservire al instalației/centralei

electrice cu agentul economic ce prestează servicii de deservire a instalațiilor electrice.

165. Dacă, în cadrul examinării în teren a instalației utilizatorului de sistem conform **pct. 164**, cu excepțiile prevăzute de **pct. 163**, reprezentantul OSD depistează neconformități sau încălcări ale cerințelor avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris utilizatorul de sistem, în limita termenului stabilit la **pct. 164** despre neconformitățile constatate. În cazul depistării unor încălcări ale cerințelor de securitate, operatorul de sistem va sesiza ANRE.

166. Termenul de eliberare a certificatului de racordare prevăzut de **pct. 164** se suspendă din ziua expedierii notificării prevăzute de **pct. Error! Reference source not found.** până la data confirmării de către operator a înlăturării neconformităților de către solicitant.

167. În cazul racordării la rețelele electrice a centralelor electrice cu module generatoare de tip B, C și D, a instalațiilor de stocare a energiei, cât și în cazul racordării la rețelele electrice de transport a instalațiilor de utilizare, pentru care Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice stabilește proceduri de notificare și/sau punerea sub tensiune de probă, actul de delimitare se emite de operatorul de sistem înainte de punerea instalației racordate sub tensiune de probă. În acest caz, certificatul de racordare se emite de operatorul de sistem după parcurgerea următoarelor etape:

167.1 Admiterea în exploatare, a instalației de racordare, instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei;

167.2 Admiterea în exploatare a echipamentului de măsurare și semnarea actului de admitere întocmit conform Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;

167.3 Semnarea actului de delimitare, conform Anexei nr. 2 și a convenției de interacțiune;

167.4 În cazul centralelor electrice și instalațiilor de stocare:

167.4.1 înregistrarea pe piața energiei electrice

167.4.2 semnarea/actualizarea contractului de echilibrare;

167.4.3 semnarea contractului de furnizare a energiei electrice pentru servicii proprii;

167.5 În cazul instalațiilor de utilizare:

167.5.1 semnarea contractului de furnizare a energiei electrice;

167.5.2 după caz - înregistrarea pe piața energiei electrice și semnarea/actualizarea contractului de echilibrare;

167.6 Punerea sub tensiune de probă a instalației de racordare și a instalației de utilizare, centralei electrice, instalației de stocare a energiei pentru o perioadă stabilită în programul de testare coordonat cu operatorul de sistem relevant;

167.7 Parcurgerea cu succes a etapelor de notificare prescrise de Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice;

167.8 Depunerea cererii de către utilizatorul de sistem și emiterea, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, a certificatului de racordare de operatorul de sistem relevant.

168. La cererea pentru emiterea certificatului de racordare în situațiile menționate în **pct. 167**, solicitantul anexează actele menționate în **pct. 164**, cât și actele ce confirmă realizarea măsurilor menționate în **pct. 167.4 - 167.7**.

169. Certificatul de racordare, eliberat de operatorul de sistem, va fi însoțit de cel puțin următoarele documente:

169.1 Actul de delimitare;

169.2. Procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare întocmit conform Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale ;

169.3 Convenția de interacțiune;

169.4 Alte documente prevăzute de Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice.

170. Certificatul de racordare se întocmește în format digital de către operatorul de sistem după admiterea în exploatare a instalației de racordare și a instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare a energiei, și se expediază solicitantului prin poșta electronică. La solicitare, certificatul de racordare poate fi ridicat în oficiul operatorului de sistem pe suport de hârtie.

171. Certificatul de racordare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

171.1 datele de identificare a locului de consum, a centralei electrice, instalației de stocare a energiei, denumirea operativă și codul EIC de tip W;

171.2 parametri tehnici ai instalației de racordare;

171.3 puterea aprobată prin aviz pentru extracție/injecție;

171.4 puterea declarată totală de extracție/injecție a instalației;

171.5 pentru centralele electrice - tipul tehnologiilor de producere a energiei electrice cu indicarea puterii instalate per tehnologie;

171.6 pentru instalațiile de stocare a energiei electrice - puterea instalată a instalațiilor de stocare a energiei electrice și capacitatea de stocare a acestora;

171.7 datele tehnice ale modulelor generatoare și/sau instalațiilor de stocare, după caz; pentru centralele fotovoltaice se va indica atât puterea de injecție a invertoarelor, cât și puterea sumară a panourilor fotovoltaice instalate;

171.8 cerințele de monitorizare și de reglaj, inclusiv interfața cu sistemele informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA, SAMEE) și de telecomunicații;

171.9 categoriile de receptoare electrice după fiabilitate în alimentare cu energie electrică;

171.10 obligațiile utilizatorului de sistem legate de participarea sa la menținerea siguranței în funcționare și la restaurarea funcționării sistemului electroenergetic;

171.11 date privind protecțiile și automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalațiilor;

171.12 schema monofilară cu indicarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de măsurare și a caracteristicilor aparatului de protecție de la intrare;

171.13 cerințele privind racordarea în condiții flexibile;

171.14 adresa electrică, locul amplasării și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare, inclusiv codurile de identificare a punctelor de măsurare și delimitare, codul EIC de tip Z;

171.15 informații privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligația să le încheie în scopul punerii sub tensiune a instalației și termenul în care operatorul de sistem are obligația să realizeze punerea sub tensiune după încheierea contractului/contractelor.

171.16 durata de valabilitate și condițiile de anulare a certificatului de racordare;

171.17 alte cerințe tehnice incluse în avizul de racordare sau documentele normativ-tehnice aplicabile.

172. Certificatul de racordare se emite pentru o instalație de utilizare, centrală electrică și/sau instalație de stocare a energiei și nu prevede numele titularului acestuia.

173. În cazul pierderii certificatului de racordare de către utilizator, la cererea acestuia, operatorul de sistem este obligat să emită un duplicat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

174. Certificatul de racordare constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea/vânzarea energiei electrice.

175. Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existență a instalației de utilizare de la locul de consum, a centralei electrice și/sau instalației stocare a energiei. În cazul modificării de către utilizator a datelor tehnice ale instalației de utilizare, a centralei electrice, a instalației de stocare a energiei fără actualizarea în condițiile prezentului regulament a certificatului de racordare emis, certificatul de racordare își pierde valabilitatea.

176. În situația unei instalații de utilizare, a unei centrale electrice și/sau instalații de

stocare a energiei care se dezvoltă în etape, certificatul de racordare, inclusiv actul de delimitare și convenția de interacțiune emise la etapa anterioară, se substituie cu un certificat de racordare nou, corespunzător etapei de dezvoltare prevăzute în avizul de racordare, cu anularea actelor emise anterior.

177. Punctul de delimitare a proprietății se stabilește la un element fizic care permite realizarea efectivă a separării rețelelor electrice, proprietate a operatorului de sistem, de rețelele electrice ale altui operator de sistem, de instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem.

178. În cazul instalațiilor de utilizare, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei racordate la rețeaua electrică prin două sau mai multe puncte de racordare distincte conform cerințelor de asigurare a categoriei de fiabilitate, se stabilesc puncte de delimitare pentru fiecare punct fizic de racordare.

179. Pentru instalațiile de utilizare/centralele electrice/instalațiile de stocare a energiei ale utilizatorilor de sistem noncasnici punctul de delimitare se stabilește și se consemnează în actul de delimitare.

180. În cazul consumatorilor casnici OSD este responsabil de exploatarea și deservirea tehnică a rețelei electrice până la bornele de ieșire ale aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare. Cheltuielile justificate pentru exploatarea și întreținerea acestor rețele electrice se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

181. În cazul schimbării de către OSD a locului amplasării echipamentelor de măsurare din blocurile cu multe apartamente, operatorul de sistem este responsabil de exploatarea și deservirea tehnică a rețelei electrice până la aparatul de protecție instalat conform proiectului inițial.

182. Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului, care este responsabil de exploatarea, întreținerea și modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate de electricieni autorizați rămân în proprietatea și în gestiunea utilizatorilor de sistem, care sunt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică nr. 164/2025.

183. Utilizatorul de sistem este responsabil de întreținerea și deservirea tehnică a instalației sale de utilizare/centralei electrice și/sau instalației de stocare a energiei care îi aparține, până la punctul de delimitare.

184. Elementele fizice de separare din punctul de delimitare sunt exploatate și deservite tehnic de operatorul de sistem. Pentru utilizatorii de sistem noncasnici, responsabilitatea de exploatare a elementului fizic de separare se stabilește în convenția de interacțiune semnată de părți.

Secțiunea 3. Punerea sub tensiune a instalațiilor electrice, centralelor electrice, instalațiilor de stocare a energiei

185. După admiterea emiterea certificatului de racordare și/sau actului de delimitare, și în condițiile existenței, după caz, a contractului de prestare a serviciilor de transport și/sau distribuție a energiei electrice, de comercializare a energiei electrice (furnizare, vânzare), de echilibrare, solicitantul se adresează operatorului de sistem cu cererea de punere sub tensiune a instalațiilor electrice, centralelor electrice și/sau instalațiilor de stocare a energiei. Solicitantul este în drept să delege furnizorului cu care este încheiat contractul de furnizare/comercializare a energiei electrice obligația de a depune cererea de punere sub tensiune către operatorul de sistem.

186. Modelul cererii de punere sub tensiune se elaborează de operatorul de sistem, se pune la dispoziție în oficiile operatorului de sistem și se publică pe site-ul web oficial.

187. Dovada achitării tarifului de punere sub tensiune se eliberează de către operatorul de sistem sau de către furnizor în ziua depunerii cererii de punere sub tensiune. Operatorul de sistem este obligat să efectueze lucrările de punere sub tensiune a instalației electrice care aparține utilizatorului de sistem, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la achitarea tarifului de punere sub tensiune.

188. Operatorul de sistem nu poartă răspundere pentru încălcarea termenului de punere sub tensiune în cazul când solicitantul nu asigură îndeplinirea condițiilor de punere sub tensiune, inclusiv nu prezintă actele ce confirmă admiterea în exploatare a instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare, cât și contractul de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, de furnizare, vânzare a energiei electrice și, după caz, contractul de echilibrare a energiei electrice pentru instalația de utilizare, centrala electrică și/sau instalația de stocare pentru care se solicită punerea sub tensiune.

189. Punerea sub tensiune de probă sau finală, cât și reconectarea la rețeaua electrică a instalației de utilizare, centralei electrice și/sau instalației de stocare este efectuată în exclusivitate de către operatorul de sistem relevant în prezența utilizatorului de sistem, persoanei responsabile de gospodăria electrică (cu excepția instalațiilor consumatorilor casnici și cazurilor prevăzute de Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici). Utilizatorul de sistem este obligat să ofere operatorului de sistem accesul la instalațiile sale electrice.

190. Notificările prevăzute de Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice pentru etapa de încercări sunt emise de către operatorul de sistem relevant cu condiția înregistrării utilizatorului de sistem în calitate de parte responsabilă de echilibrare și prezentării unui contract valabil de furnizare și vânzare a energiei electrice pentru perioada de probă.

191. În ziua semnării Actului de delimitare și a Convenției de interacțiune de către OSD pentru centrala electrică de tip B, C sau D și/sau instalația de stocare a energiei conform **pct. 167.3**, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să informeze OST despre punerea sub tensiune de probă a centralei sau instalației respective.

192. În termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării informației despre finalizarea testelor de conformitate și a simulărilor necesare, prescrise de Codul rețelelor

electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice, dacă rezultatele întrunesc cerințele stipulate de acesta și/sau Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să informeze OST despre rezultatele punerii sub tensiune de probă a centralelor/instalațiilor de stocare, cât și despre îndeplinirea condițiilor stabilite la etapa coordonării avizului de racordare conform prevederilor Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare.

Secțiunea 4. Modificarea instalațiilor aferente locurilor de consum și/sau producere existente și actualizarea certificatului de racordare

193. În cazul unui loc de consum și/sau de producere existent, lucrările ce se realizează din inițiativa operatorului de sistem, cu acordul utilizatorului, de modificare a instalației de racordare existente din amonte de punctul de delimitare stabilit în certificatul de racordare existent, se execută din contul operatorului de sistem.

194. În cazul modificării informațiilor tehnice aferente rețelei electrice, menționate în certificatul de racordare, urmare a reconstrucției, reconfigurării/reamplasării sau modificării rețelei electrice la care este racordată instalația electrică a utilizatorului de sistem, operatorul de sistem modifică în modul corespunzător certificatul de racordare al instalațiilor electrice și prezintă certificatul de racordare modificat utilizatorului de sistem. Utilizatorul de sistem semnează certificatul de racordare modificat și transmite un exemplar semnat operatorului de sistem.

195. În cazul modificării/reamplasării instalației de racordare, a instalației de utilizare, a centralei electrice, instalației de stocare a utilizatorului de sistem, care presupune modificarea datelor ce au stat la baza emiterii certificatului de racordare, utilizatorul de sistem este obligat să solicite operatorului de sistem relevant actualizarea certificatului de racordare. La cererea de actualizarea a certificatului de racordare utilizatorul de sistem va anexa, după caz, următoarele documente:

195.1 Proiectul actualizat al instalației;

195.2 Declarația electricianului autorizat;

195.3 Raportul tehnic cu concluzii ce confirmă corespunderea instalației/centralei electrice/instalației de stocare a energiei prevederilor NAICRE;

195.4 Certificatele echipamentelor înlocuite, conform prevederilor Codului rețelelor electrice privind racordarea la rețelele electrice;

195.5 Actele actualizate privind modul de exploatare a instalației, prevăzute de **pct. 164.4- 164.7**;

196. Certificatul de racordare și anexele actualizate se transmit utilizatorului de sistem în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de utilizatorul de

sistem.

Secțiunea 5. Prevederi specifice racordării la rețelele electrice a blocurilor locative

197. Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a blocurilor/complexelor de blocuri locative se efectuează în baza unui proiect unic, coordonat cu OSD.

198. În termen de 3 luni de la finalizarea construcției și darea în exploatare a blocului/complexului de blocuri locative, antreprenorul/investitorul care a edificat blocul/complexul este obligat să transmită operatorului sistemului de distribuție și/sau asociației de proprietari în condominiu rețelele și instalațiile electrice aferente blocului/complexului respectiv conform proiectului.

199. Antreprenorul/investitorul este obligat să transmită instalația de racordare a blocului locativ, realizată conform proiectului de execuție, în proprietatea operatorului de sistem.

200. Rețelele interne aferente blocului locativ se transmit asociației de proprietari în condominiu.

201. Circuitele interne din blocurile de locuit prin intermediul cărora sunt alimentați cu energie electrică consumatorii casnici, deținători de apartamente/odăi din aceste blocuri se transmit în gestiunea OSD, care este responsabil de exploatarea și de întreținerea acestora. Cheltuielile pentru întreținerea și pentru deservirea rețelelor interne se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

202. Se interzice darea în exploatare și recepția blocurilor/complexelor de blocuri locative racordate pe scheme temporare de aprovizionare cu energie electrică puse în funcțiune pentru asigurarea construcției blocului/complexului de blocuri locative.

203. Pentru încălcarea prevederilor art. 73, alin. (7) din Legea 164/2025 cu privire la energia electrică, antreprenorul/investitorul poartă răspundere contravențională în conformitate cu prevederile Codului contravențional.

Capitolul VI. PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT ȘI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

Secțiunea 1. Contractarea serviciului de transport și de distribuție a energiei electrice

204. Prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice se efectuează de către operatorul de sistem în baza contractului de prestare a serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, încheiat cu furnizorul sau cu un alt utilizator de sistem care efectuează tranzacții pe piața energiei electrice în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică și a prezentului Regulament.

205. Operatorul de sistem publică pe site-ul său web oficial modelul contractului de prestare a serviciului de transport, a serviciului de distribuție a energiei electrice care conține clauzele obligatorii stabilite în anexele nr. 4 și nr. 5.

206. La solicitare, operatorul de sistem prezintă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice.

207. În cazul în care solicitantul acceptă prevederile contractuale fără obiecții, contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice semnat este transmis operatorului de sistem.

208. În cazul în care solicitantul are obiecții la proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, acestea sunt formulate în scris și remise în adresa operatorului de sistem.

209. Operatorul de sistem verifică dacă sunt întrunite condițiile necesare încheierii contractului și transmite solicitantului contractul semnat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea negocierilor. Refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice trebuie să fie motivat cu indicarea expresă a temeiului legal de refuz.

210. Dacă solicitantul consideră neîntemeiat refuzul de încheiere a contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, transmis de operatorul de sistem în condițiile **pct. 209**, primul este în drept să solicite examinarea refuzului operatorului de sistem de către ANRE. În vederea soluționării neînțelegerilor dintre solicitant și operatorul de sistem cu privire la încheierea contractului de transport sau de distribuție a energiei electrice, ANRE emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile legii.

Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile părților

211. Operatorul de sistem are următoarele obligații:

211.1 să transporte sau să distribuie energia electrică conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică și în condițiile contractului pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, încheiat cu utilizatorul de sistem;

211.2 să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice, stabiliți în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat de ANRE în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, și să asigure livrarea energiei electrice la parametrii de calitate stabiliți de standardul național în vigoare;

211.3 să întrețină, să exploateze și să înlocuiască rețelele electrice ce-i aparțin în caz de degradare, cu excepția situației deteriorării acestora de către utilizatorii de sistem sau alte persoane, cazuri în care aceștia sunt obligați să suporte integral cheltuielile generate;

211.4 să asigure succesiunea inițială a fazelor curentului electric, după efectuarea

lucrărilor de reparații, exploatare și întreținere a rețelelor electrice;

211.5 să întrețină și să exploateze instalațiile de racordare prin intermediul cărora se livrează energie electrică consumatorilor casnici;

211.6 să anunțe utilizatorii de sistem despre întreruperile programate și limitările în livrarea energiei electrice în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, menționând motivele întreruperii;

211.7 să presteze serviciul de transport sau de distribuție a energiei electrice în mod continuu și fiabil și să restabilească în cel mai scurt timp posibil, livrarea energiei electrice în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din rețeaua electrică;

211.8 să reconecteze instalațiile de utilizare ale consumatorilor finali, conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică, prezentului Regulament, Regulamentului privind furnizarea energiei electrice și Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și să reia livrarea energiei electrice;

211.9 să prezinte la solicitarea utilizatorului de sistem informații cu privire la parametrii de calitate a energiei electrice furnizate la locul de consum și să examineze petițiile cu privire la calitatea energiei electrice în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;

211.10 în cazul în care un utilizator de sistem a adresat operatorului de sistem o petiție care urmează să fie examinată și soluționată de furnizor, operatorul de sistem este obligat să transmită petiția furnizorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare și să informeze despre acest fapt petiționarul;

211.11 să țină evidența tuturor consumatorilor finali ale căror instalații electrice au fost deconectate de la rețeaua electrică, și să informeze furnizorul despre toate deconectările efectuate;

211.12 să ofere utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali, informații suficiente pentru asigurarea unui acces eficient la rețelele electrice și să răspundă în termenele stabilite prin lege, la reclamațiile depuse în scris de consumatorii finali;

211.13 să repare prejudiciile cauzate utilizatorilor de sistem, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

211.14 să informeze consumatorii finali și solicitanții privind modalitățile de soluționare a problemelor abordate de către aceștia;

211.15 să deconecteze instalațiile electrice ale utilizatorilor de sistem, cu respectarea prevederilor Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, prezentului Regulament și a Regulamentului privind furnizarea energiei electrice;

211.16 să deconecteze instalațiile utilizatorului de sistem la cererea organului de supraveghere energetică de stat în cazul neîndeplinirii acțiunilor indicate în prescripțiile emise în acest sens, ceea ce poate provoca avarii, incendii, electrocutări și/sau explozii;

211.17 să asigure accesul utilizatorilor de sistem la serviciul telefonic 24/24 ore al operatorului de sistem, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în factura emisă de furnizor.

212. În scopul prestării serviciilor de transport și de distribuție, operatorul de sistem este obligat să întrețină în stare bună de funcționare rețelele electrice ce-i aparțin, precum și rețelele electrice de întreținerea cărora este responsabil conform prevederilor prezentului Regulament, să efectueze exploatarea și reparația lor în corespundere cu cerințele documentelor normativ-tehnice și prezentului Regulament.

213. Operatorul de sistem este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau pentru înlăturarea neîntârziată a defectelor și a deranjamentelor din rețelele electrice proprii, precum și din instalațiile electrice pe care le întreține și le deservește, asigurând respectarea cerințelor Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice.

214. OSD întreține și exploatează instalațiile de racordare ale consumatorilor casnici, iar cheltuielile justificate, suportate în acest sens, se includ în tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

215. Personalul operatorului de sistem, care instalează echipamente noi, efectuează reparația sau modifică instalațiile existente, este obligat să readucă la starea inițială terenul, elementele de construcții și instalațiile consumatorului final sau ale proprietarului terț, afectate în procesul executării acestor lucrări.

216. Operatorul de sistem este obligat să aducă periodic la cunoștința utilizatorilor de sistem următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relații cu utilizatorii de sistem:

216.1 adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24/24 și adresele poștei electronice (dacă sunt disponibile) unde utilizatorii de sistem pot adresa reclamații;

216.2 programul de lucru, de cel puțin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia utilizatorul de sistem poate adresa reclamația.

217. Operatorul de sistem este obligat să dispună de centre pentru relații cu utilizatorii de sistem, unde au acces liber toți utilizatorii de sistem, pe parcursul programului de lucru, și să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamațiilor și de soluționarea problemelor utilizatorilor de sistem legate de prestarea serviciilor de transport sau de distribuție a energiei electrice.

218. Personalul responsabil de examinarea reclamațiilor trebuie să dispună de aptitudini și împuterniciri pentru:

218.1 a examina reclamațiile și a soluționa neînțelegerile direct, prin negocieri, cu utilizatorii de sistem;

218.2 a remite reclamația, în cazurile prevăzute de lege;

218.3 a informa utilizatorul de sistem despre drepturile lui în procesul de soluționare a neînțelegerilor.

219. Întreg personalul de conducere al operatorului de sistem este obligat să acorde audiență utilizatorilor de sistem care solicită aceasta, în scopul soluționării problemelor utilizatorilor de sistem.

220. Utilizatorii de sistem sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale și morale cauzate de operatorul de sistem, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice și a Legii 164/2025 cu privire la energia electrică.

221. Operatorul de sistem este obligat să examineze petițiile și să soluționeze problemele utilizatorilor de sistem parvenite în legătură cu racordarea, delimitarea, întreruperea și limitarea livrării energiei electrice, referitor la calitatea energiei electrice, precum și să achite utilizatorilor de sistem compensații calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

222. Operatorul de sistem este obligat să țină evidența petițiilor. Informația despre petiții include cel puțin:

222.1 data depunerii;

222.2 numele persoanei care a depus petiția;

222.3 esența problemei abordate;

222.4 acțiunile întreprinse de operatorul de sistem pentru soluționarea problemelor abordate;

222.5 decizia operatorului de sistem.

223. Operatorul de sistem este obligat să prezinte ANRE orice informație solicitată privind reclamațiile, copiile înregistrărilor și ale deciziilor sau alte documente necesare examinării și soluționării de către ANRE a problemelor abordate în petiții.

224. Operatorul de sistem este obligat să depună toate eforturile pentru soluționarea rezonabilă a neînțelegerilor cu utilizatorii de sistem, pe cale amiabilă, și în termene cât mai restrânse.

225. În cazul în care neînțelegerea dintre utilizatorul de sistem și operatorul de sistem nu este soluționată pe cale amiabilă, operatorul de sistem este obligat să examineze situația creată și să răspundă în scris utilizatorului de sistem, în termenele prevăzute de lege.

226. În caz de dezacord cu răspunsul operatorului de sistem, ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la operatorul de sistem, utilizatorul de sistem este în drept să se adreseze ANRE, pentru soluționarea neînțelegerii iscate sau în instanța de judecată pentru soluționarea litigiului.

227. În cazul în care utilizatorul de sistem nu este de acord cu răspunsul ANRE el este în drept să conteste acest răspuns în instanța de judecată.

228. Operatorii de sistem au următoarele drepturi:

228.1 să aibă acces la locul de consum/producere pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea/demontarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice, ce aparțin operatorului de sistem, și sunt amplasate pe proprietatea utilizatorului de sistem;

228.2 să deconecteze instalațiile electrice în cazurile prevăzute de Legea nr. 164/2025 din cu privire la energia electrică, prezentul Regulament și de Regulamentul privind furnizarea energiei electrice;

228.3 să sisteze prestarea serviciului de transport sau de distribuție utilizatorului de sistem în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică și prezentul Regulament.

228.4 să solicite efectuarea expertizei metrologice a echipamentului de măsurare al altui operator de sistem la care sunt racordate rețelele electrice ale sale. Expertiza metrologică se efectuează în prezența personalului acestuia;

228.5 să înainteze producătorului de energie electrică prescripții privind:

228.5.1 efectuarea încercărilor performanței centralei electrice, în conformitate cu prevederile Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice, și prezentarea rezultatelor;

228.5.2 realizarea măsurilor necesare în vederea conformării cu cerințele Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice și a Cerințelor cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare;

229. Utilizatorul de sistem are următoarele drepturi:

229.1 să solicite operatorului de sistem să efectueze citirea indicațiilor, precum și să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de măsurare, instalate la utilizatorii de sistem racordați la rețelele operatorului de sistem;

229.2 să solicite operatorului de sistem sistarea livrării energiei electrice, inclusiv deconectarea instalațiilor sale de utilizare cu respectarea prevederilor prezentului Regulament;

229.3 la furnizarea continuă și fiabilă a energiei electrice, până la bornele de ieșire a aparatului de protecție, instalat după echipamentul de măsurare, în cazul consumatorilor casnici, și până la punctul de delimitare, în cazul consumatorilor noncasnici, la parametrii de calitate, stabiliți conform standardului național;

229.4 să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către

operatorul de sistem a prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;

229.5 să aibă acces pentru vizualizarea indicațiilor echipamentului de măsurare a energiei electrice, indiferent de locul amplasării;

229.6 să solicite operatorului de sistem să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în rețeaua electrică și în cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;

229.7 să solicite operatorului de sistem remedierea operativă a deranjamentelor din rețelele electrice și/sau rețelele interne ale blocurilor de locuit;

229.8 la compensații din partea operatorului de sistem pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului de distribuție și de transport al energiei electrice;

229.9 să fie prezent la citirea indicațiilor, verificarea metrologică, efectuarea expertizei metrologice și expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate;

229.10 să transmită în gestiune tehnică instalațiile electrice/centralele electrice/instalațiile de stocare a energiei deținute, în baza unui contract pentru operare și/sau mentenanța tehnică, excluzând gestiunea economică;

230. Utilizatorul de sistem are următoarele obligații:

230.1 să achite integral contravaloarea serviciilor prestate de operatorul de sistem în termenul indicat în factură sau în contractul de prestare a serviciilor;

230.2 să întrețină în stare bună de funcționare instalațiile electrice din proprietatea sa, inclusiv canalele de comunicație, echipamentele de măsurare și mijloace tehnice pentru asigurarea transmiterii continue a datelor la distanță către sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice și SCADA ale operatorului de sistem ;

230.3 să respecte regulile de exploatare a instalațiilor electrice;

230.4 să permită accesul personalului operatorului de sistem, la echipamentul de măsurare amplasat pe proprietatea sa;

230.5 să permită accesul echipei de intervenție a operatorului de sistem, după prezentarea legitimației, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparații, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum și de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalațiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa;

230.6 să efectueze remedierea defecțiunilor din instalațiile electrice aflate în proprietate/posesie, prin intermediul unităților specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;

230.7 să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el;

230.8 să instaleze și să utilizeze numai aparate, generatoare, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege;

230.9 să repare daunele provocate de instalațiile sale electrice, în cazul în care instalațiile electrice ce-i aparțin au cauzat înrăutățirea parametrilor de calitate a energiei electrice livrate altor utilizatori de sistem sau au împiedicat transportul sau distribuția energiei electrice altor utilizatori de sistem;

230.10 să păstreze intacte echipamentul de măsurare și sigiliile aplicate echipamentului de măsurare și alte dispozitive și instalații montate de operatorul de sistem pe proprietatea sa, să nu întreprindă acțiuni menite să consume energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare și să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în cazul în care depistează defecțiuni în funcționarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor aplicate de către operatorul de sistem;

230.11 să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice;

230.12 să solicite de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în situațiile stabilite în pct. 18;

230.13 să solicite operatorului de sistem actualizarea certificatului de racordare în situațiile stabilite de prezentul Regulament;

230.14 să asigure accesul operatorului de sistem pentru verificarea centralei electrice ce produce energie electrică din surse regenerabile pentru confirmarea faptului că energia este produsă din surse regenerabile.

230.15 Să se conformeze cerințelor legale ale operatorului de sistem privind executarea testelor prevăzute de Codul rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice cât și a măsurilor menite să asigure conformitatea instalațiilor racordate la rețeaua electrică cu prevederile Codului rețelelor electrice privind racordarea.

231. Instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem nu trebuie să pună în pericol viața și sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcționarea normală a obiectelor energetice și la transportul sau distribuția energiei electrice altor utilizatori de sistem.

Secțiunea 3. Sistarea prestării serviciului, întreruperea și limitarea livrării energiei electrice

232. Sistarea prestării serviciului de transport sau de distribuție a energiei electrice, întreruperea, limitarea livrării energiei electrice utilizatorului de sistem poate fi dispusă de către operatorul de sistem, pentru executarea lucrărilor programate și neprogramate .

233. Operatorul de sistem întrerupe sau limitează livrarea energiei electrice

utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

233.1 sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor;

233.2 apare pericolul prejudicierii proprietății;

233.3 se încalcă balanța de puteri în sistemul electroenergetic;

233.4 se încalcă regimul de funcționare a obiectelor energetice;

233.5 utilizatorul de sistem nu se conformează cerințelor Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice și a prezentului Regulament;

233.6 se efectuează racordări și alte operațiuni de exploatare și de întreținere care nu pot fi executate în alt mod;

233.7 s-au produs avarii ori se lichidează consecințele lor;

233.8 depășirea de către utilizatorul de sistem a puterii aprobate, care afectează rețelele electrice ale operatorului de sistem sau siguranța livrării energiei electrice către alți utilizatori de sistem, fapt confirmat documentar;

233.9 încălcarea de către utilizatorul de sistem a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării energiei electrice și/sau punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau mediului;

233.10 criză de combustibil, survenită la scară națională, care duce la apariția unei crize de energie electrică sau în cazul unor interese ce țin de apărarea națională;

233.11 apariția situațiilor excepționale pe piața energiei electrice.

234. Operatorul de sistem nu repară prejudiciile, care au fost cauzate prin limitarea sau întreruperea livrării de energie electrică, în condițiile specificate de Legea cu privire la energia electrică și **pct. 233**.

235. OSD este obligat să planifice și să efectueze lucrările de exploatare, de întreținere, de revizie și de reparație a rețelelor electrice de distribuție, inclusiv a rețelelor electrice interne din blocurile locative în cazul când beneficiarii de apartamente dețin contracte de furnizare a energiei electrice, astfel încât să fie asigurată cea mai mică durată a întreruperii programate a livrării energiei electrice consumatorilor finali.

236. În cazul întreruperilor neprogramate a livrării energiei electrice, operatorul de sistem este obligat să restabilească livrarea energiei electrice către utilizatori în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depășească, însă, termenul stabilit prin contract, precum și limitele stabilite de Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

237. Operatorul de sistem asigură activitatea nonstop a unor echipe de intervenție operativă și a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor finali la serviciul 24/24 de ore. În cazul unor întreruperi neprogramate a

livrării energiei electrice, OSD înregistrează fiecare apel (inclusiv data și ora) și informează consumatorul final despre numărul de înregistrare al apelului.

238. OSD informează utilizatorul de sistem despre durata probabilă de restabilire a livrării energiei electrice, precum și despre mersul lucrărilor de remediere.

239. Operatorul de sistem întrerupe livrarea energiei electrice consumatorilor finali prin automatizări de sistem, în condițiile legii.

240. Operatorul de sistem înștiințează consumatorii finali care dețin receptoare electrice de categoria I și II de fiabilitate a alimentării cu energie electrică despre condițiile de conectare a instalațiilor lor electrice la sistemele de descărcare automată a sarcinii prin frecvență (DASF) sau la sistemele de descărcare automată a sarcinii de sistem (DAS).

Se permite conectarea la sistemele DASF sau DAS doar a unor instalații electrice ale consumatorilor finali, echipate cu receptoare electrice de categoria II și III de fiabilitate a alimentării cu energie electrică, stabilit în NAICRE.

241. Se interzice conectarea la sistemele DASF sau DAS a unor instalații electrice ale consumatorilor finali, echipate cu receptoare electrice de categoria I a fiabilității alimentării cu energie electrică, în conformitate cu NAICRE.

242. În situațiile prevăzute de Regulamentul privind situațiile excepționale în sectorul electroenergetic și Planul de acțiuni pentru situații excepționale în sectorul electroenergetic, aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr. 820/2024, operatorul de sistem este în drept să aplice în raport cu utilizatorii de sistem măsuri de limitare a puterii sau de deconectare a instalațiilor de utilizare. Tranșele de limitare a puterii, puterea minimă de avarie și puterea tehnologică sunt stipulate în convenția de interacțiune.

243. OSD este în drept să aplice, la indicația operatorului sistemului de transport, măsuri de deconectare manuală sau automată a instalațiilor electrice ale utilizatorilor de sistem în situații de avarie sau în scopul prevenirii unor posibile avarii în sistemul electroenergetic.

244. Operatorul de sistem nu poartă răspundere față de utilizatorul de sistem pentru întreruperile în livrarea energiei electrice dacă acestea nu se datorează culpei sale.

Secțiunea 4. Deconectarea și reconectarea la rețeaua electrică a instalației utilizatorului de sistem

245. Deconectarea de la rețeaua electrică se efectuează de către operatorul de sistem, la cererea organului de supraveghere energetică de stat, a furnizorului sau din inițiativă proprie, în cazurile și condițiile stabilite de Lega cu privire la energetică, Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind furnizarea energiei electrice și de prezentul Regulament.

246. Operatorul de sistem deconectează de la rețeaua electrică instalațiile utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

246.1 la cererea organului de supraveghere energetică de stat, în condițiile stabilite în Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică;

246.2 în cazul în care utilizatorul de sistem utilizează receptoarele electrice/centralele electrice/ instalațiile de stocare a energiei într-un mod ce afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar utilizatorul de sistem refuză să deconecteze aceste receptoare, centrale sau instalații de stocare a energiei la solicitarea operatorului de sistem, fapt indicat în actul de deconectare;

246.3 refuzul nemotivat al utilizatorului de sistem de a acorda accesul personalului operatorului de sistem, pentru controlul și citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea/demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, expertizei extrajudiciare, precum și pentru controlul, deservirea și reparația instalațiilor electrice, ce aparțin operatorului de sistem și sunt amplasate pe proprietatea utilizatorului de sistem. Operatorul de sistem este obligat să documenteze acest fapt prin întocmirea actului de constatare a refuzului nemotivat care urmează să fie expediat utilizatorului de sistem împreună cu avizul de deconectare;

246.4 în cazul în care utilizatorul de sistem modifică în mod unilateral reglajele instalațiilor de protecție și control automat, stabilite de comun acord cu operatorul de sistem;

246.5 neîndeplinirea de către utilizatorul de sistem, în termen de 30 zile, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea/înlocuirea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum;

246.6 în cazul consumului fără evidență a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depășește 30 de zile de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final;

246.7 modificarea neautorizată de către utilizatorul de sistem a parametrilor echipamentului de măsurare;

246.8 încălcarea prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice;

246.9 sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor, sau apare pericolul prejudicierii proprietății;

246.10 la solicitarea furnizorului, în cazurile și condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind furnizarea energiei electrice;

246.11 în cazul în care operatorul de sistem nu are acces la echipamentul de măsurare și utilizatorul de sistem nu reacționează la solicitările operatorului de sistem de a asigura accesul mai mult de 3 luni consecutive;

246.12 pierderea valabilității certificatului de racordare;

246.13 neexecutarea de către utilizatorul de sistem a prescripțiilor argumentate ale operatorului de sistem privind conformarea cu cerințele Codului rețelelor electrice cu privire la racordarea la rețelele electrice, Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare și cerințele operatorului de sistem privind asigurarea transmiterii datelor în SCADA;

246.14 la identificarea racordării neautorizate a instalației de utilizare/centralei electrice/instalației de stocare, sau a majorării neautorizate a puterii centralei electrice.

247. Deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în conformitate cu **punctele 246.3 - 246.6, 246.8, 246.11 - 246.13** se efectuează doar după avizarea utilizatorului de sistem. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează utilizatorului de sistem cu cel puțin 5 zile înainte de data preconizată pentru deconectare. Se interzice deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum și în celelalte zile după ora 18.00, excepție fiind cazurile prevăzute la **pct. 250**. În situația descrisă la **pct. 246.2**, avizul de deconectare se înmânează utilizatorului de sistem în momentul depistării faptului că instalația electrică a acestuia afectează utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali.

248. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor utilizatorului de sistem se efectuează doar în baza ordinului de deconectare al operatorului de sistem. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de deconectare în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, motivul deconectării instalațiilor de la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare a utilizatorului de sistem. Dacă deconectarea este realizată prin comandă de la distanță prin intermediul aparatelor de comutație sau contoarelor inteligente, actul de deconectare va fi completat de către Operatorul de sistem din oficiu și transmis utilizatorului de sistem ulterior prin e-mail sau poștă.

249. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul, în ziua deconectării, despre deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de deconectare în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data deconectării, indiferent din inițiativa cui a fost efectuată deconectarea.

250. Operatorul de sistem deconectează imediat instalația de utilizare, centrala electrică și/sau instalația de stocare a energiei a utilizatorului de sistem de la rețeaua electrică, cu documentarea acestui fapt, în următoarele cazuri:

250.1 instalația este conectată sau modificată neautorizat;

250.2 sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor, sau apare pericolul prejudicierii proprietății.

251. Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor electrice ale utilizatorului de sistem se efectuează de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalațiile - proprietate ale utilizatorului de sistem, ultimul este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea

instalațiilor respective, să asigure posibilitatea deconectării. Deconectarea poate fi realizată și de la distanță în cazul în care alimentarea instalației utilizatorului de sistem este realizată prin intermediul aparatelor de comutație teledirijate sau contoare inteligente, echipate cu elemente de comutare. ”

252. În ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, personalul operatorului de sistem trebuie să înmâneze utilizatorului de sistem o copie a ordinului de deconectare a instalațiilor sale de utilizare, semnată de persoana responsabilă a operatorului de sistem. Dacă utilizatorul de sistem demonstrează că a înlăturat motivele care au condiționat emiterea ordinului de deconectare, personalul operatorului de sistem nu este în drept să deconecteze instalațiile utilizatorului de sistem respectiv. În situațiile prevăzute la **pct. 250.2** operatorul de sistem, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deconectării, transmite ordinul de deconectare utilizatorului de sistem. În cazul în care deconectarea este realizată la distanță prin intermediul aparatelor de comutație sau contoarelor inteligente, ordinul de deconectare se va transmite împreună cu Actul de deconectare prin e-mail sau poștă.

253. Operatorul de sistem este obligat în cel mult 2 zile lucrătoare să notifice furnizorul despre nerealizarea deconectării în condițiile **pct. 252**, dacă deconectarea instalațiilor consumatorului final a fost solicitată de furnizor.

254. În cazul în care în ziua preconizată pentru deconectarea instalațiilor de utilizare, utilizatorul de sistem sau reprezentantul său nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de sistem deconectează instalațiile utilizatorului de sistem, lăsându-i acestuia copia ordinului de deconectare și actul de deconectare, în care se indică că a fost efectuată deconectarea, motivul deconectării, numele persoanei responsabile de deconectare, adresa și telefonul de contact al operatorului de sistem, precum și alte informații relevante. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul despre deconectarea utilizatorului de sistem și să transmită furnizorului o copie a actului de deconectare, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data deconectării.

255. Copia actului de deconectare și a ordinului de deconectare, întocmit în lipsa utilizatorului de sistem - consumator casnic sau reprezentantului acestuia, se expediază de furnizor consumatorului casnic, prin email sau prin poștă cu aviz, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii actului de deconectare de la operatorul de sistem. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 2 zile lucrătoare, copia actului menționat nu se expediază prin poștă cu aviz. Concomitent, furnizorul informează OSD despre acest fapt și prezintă consumatorului casnic respectiv copia actului de deconectare, transmisă lui de OSD, în notificare.

256. Personalul operatorului de sistem, care a efectuat deconectarea instalației utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de deconectare în 3 (trei) exemplare, indicând în act motivele deconectării și informația relevantă privind echipamentul de măsurare al utilizatorului de sistem. Actul de deconectare se semnează de către personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem, un exemplar al acestuia se înmânează utilizatorului de sistem. În cazul deconectării de la distanță, ordinul de deconectare se va transmite împreună cu Actul de deconectare ulterior prin e-mail sau poștă.

257. Actele întocmite în urma activităților personalului Operatorului de sistem în instalațiile de evidență comercială a Utilizatorului de sistem urmează a fi contrasemnate de ambele părți. Utilizatorul de sistem este în drept să aleagă modalitatea de primirea a copiei actului întocmit, și anume: prin selectarea formatului electronic prin e-mail, scrisoare sau act completat la fața locului pe suport de hârtie. Operatorul de sistem asigură posibilitățile tehnice de aplicare a semnăturii digitale de către Utilizatorul de sistem pe actul electronic și transmise ulterior prin e-mail. În acest context semnăturile ambelor părți, aplicate pe formatul electronic al actului, vor avea aceeași putere juridică ca și în cazul contrasemnării directe pe suport de hârtie.

258. Reconectarea instalației utilizatorului de sistem la rețeaua electrică se efectuează doar după înlăturarea de către utilizatorul de sistem a cauzelor care au dus la deconectare.

259. După ce utilizatorul de sistem a înlăturat motivele deconectării instalației sale, acesta solicită operatorului de sistem reconectarea la rețeaua electrică. Operatorul de sistem este obligat să reconecteze la rețeaua electrică instalația utilizatorului de sistem în termen de cel mult 2 zile de la data depunerii solicitării de către utilizatorul de sistem în scris, prin telefon, poștă electronică, fax, și prezentarea dovezilor corespunzătoare și achitării tarifului pentru reconectare.

260. Reconectarea instalației utilizatorului de sistem se efectuează în termen cât mai restrâns, însă nu mai târziu de 2 zile după înlăturarea cauzei de deconectare, depunerii/înregistrării cererii de reconectare la operatorul de sistem sau, după caz, la furnizor, confirmării executării prescripției, după caz și achitării tarifului pentru reconectare.

261. În cazul deconectării instalației utilizatorului de sistem din motivul necorespunderii cu cerințele de securitate stabilite în documentele normativ - tehnice, inclusiv în cazurile prevăzute la **pct. 246.1, 246.4, 246.7, 246.9, 246.14**, înainte de depunerea cererii pentru reconectare, utilizatorul de sistem este obligat să obțină actul de corespundere de la organul supravegherii energetice de stat sau declarația electricianului autorizat conform prevederilor Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, și să solicite operatorului de sistem actualizarea certificatului de racordare. Actul de corespundere, declarația electricianului autorizat, se prezintă operatorului de sistem odată cu cererea de actualizare a certificatului de racordare și de reconectare a instalației de utilizare.

262. Pentru reconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem care au fost deconectate pentru o perioadă mai mare de un an din alte motive decât cele prevăzute în **pct. 261**, precum și pentru reconectarea instalațiilor de utilizare ale consumatorilor casnici, utilizatorul de sistem este obligat să prezinte operatorului de sistem doar raportul tehnic cu privire la măsurările și încercările de laborator. Raportul tehnic, cu concluzii ce confirmă corespunderea instalației utilizatorului se prezintă operatorului de sistem odată cu cererea de reconectare a instalației.

263. În cazul utilizatorilor de sistem care beneficiază de serviciu universal, cererile de reconectare se adresează furnizorului serviciului universal și/sau de ultimă opțiune cu care

utilizatorul are încheiat un contract. La rândul său, furnizorul respectiv transmite cererile respective operatorului de sistem.

264. Reconectarea la rețeaua electrică a instalației utilizatorului de sistem se efectuează doar prin ordinul de reconectare, eliberat de operatorul de sistem. Personalul operatorului de sistem, care efectuează reconectarea instalațiilor utilizatorului de sistem, este obligat să întocmească actul de reconectare, în 2 exemplare, în care se specifică, în mod obligatoriu, temeiul reconectării instalației la rețeaua electrică, informația relevantă privind echipamentul de măsurare. Reconectarea poate fi realizată și la distanță în cazul în care alimentarea instalației utilizatorului de sistem este realizată prin intermediul aparatelor de comutație teledirijate sau contoare inteligente, echipate cu elemente de comutare. În acest caz actul de reconectare va fi completat de către operatorul de sistem din oficiu și transmis ulterior utilizatorului de sistem prin e-mail sau poștă.

265. Tariful pentru reconectare se achită de utilizatorul de sistem numai în cazul în care deconectarea a avut loc conform prevederilor prezentului Regulament și Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 169/2019. Se interzice perceperea tarifului pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalației utilizatorului de sistem a avut loc din vina furnizorului sau a operatorului de sistem.

266. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul/furnizorii, în ziua reconectării, despre reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final și să transmită furnizorului o copie a actului de reconectare, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data reconectării.

Secțiunea 5. Evidența energiei electrice

267. Pentru evidența consumului de energie electrică și decontările între producător, operatorul instalației de stocare, furnizor și consumatorul final se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate, adecvate și verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare care dețin certificat de aprobare de model, permise spre utilizare în Republica Moldova.

268. Fiecare loc de consum sau producere și/sau stocare este dotat, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidența energiei electrice consumate sau injectate în rețeaua electrică, în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 74/2022.

269. Cerința instalării echipamentului de măsurare nu este obligatorie în cazul în care solicitantul cere racordarea la rețeaua electrică a unei instalații de utilizare temporare, pentru o perioadă de până la 72 de ore, necesare pentru realizarea unor lucrări, evenimente, concerte. Consumul de energie electrică în acest caz se determină aplicând sistemul pașal.

270. Prin derogare de la **pct. 268** se admite racordarea la rețeaua electrică a unor receptoare electrice cu puterea electrică de până la 100W, fără impunerea cerinței instalării

echipamentului de măsurare, iar consumul de energie electrică se determină aplicând sistemul paușal (produsul dintre puterea electrică a receptoarelor și durata de utilizare a ei de 24 ore pe zi). La instalarea acestor echipamente în blocurile locative, solicitantul este obligat să coordoneze proiectul cu administratorul imobilului cu destinație locativă.

271. Operatorul de sistem este obligat să informeze solicitantul, potențial utilizator de sistem, despre parametrii și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de măsurare ce urmează a fi instalate, precum și despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Secțiunea 6. Facturarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

272. OSD emite lunar fiecărui furnizor și fiecărui utilizator de sistem cu care are încheiat contract de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice, factura pentru serviciul prestat de distribuție a energiei electrice în baza tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate de ANRE și a cantității de energie electrică distribuită consumatorilor finali deserviți de fiecare furnizor și utilizatorilor de sistem.

273. Cantitatea de energie electrică distribuită consumatorilor finali deserviți de către fiecare furnizor se determină lunar de OSD în baza indicațiilor echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, cu care furnizorul are încheiate contracte de furnizare a energiei electrice. Cantitatea de energie electrică distribuită lunar prin rețeaua electrică de distribuție constituie cantitatea de energie electrică consumată lunar de consumatorii finali din rețeaua electrică de distribuție.

274. Consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețeaua electrică de distribuție se determină lunar de către OSD în conformitate cu următoarea formulă:

$$W_{CTPRED} = W_{IREDT} + W_{PRED} + W_{RCFRED} - W_{CFRED} - W_{IERET}$$

unde:

W_{IREDT} - este cantitatea de energie electrică intrată în rețeaua electrică de distribuție din rețeaua electrică de transport și rețelele electrice de distribuție ale altor operatori ai sistemelor de distribuție, kWh;

W_{PRED} - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de la centralele electrice ale producătorilor sau de la instalațiile de stocare, racordate la rețeaua electrică de distribuție, kWh;

W_{RCFRED} - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de la centralele electrice sau instalațiile de stocare ale consumatorilor finali, racordate la rețeaua electrică de distribuție, kWh;

W_{CFRED} - cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii finali, instalațiile

electrice ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, kWh;

W_{IERET} - cantitatea de energie electrică ieșită din rețeaua electrică de distribuție și intrată în rețeaua electrică de transport sau în rețelele electrice de distribuție ale altor operatori ai sistemelor de distribuție, kWh.

275. OST emite lunar fiecărui utilizator de sistem cu care are încheiat contract de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, factura pentru serviciul prestat de transport al energiei electrice în baza tarifului reglementat aprobat de ANRE și a cantității de energie electrică transportată.

276. Contravaloarea serviciului de transport prestat utilizatorului de sistem se determină în baza cantității de energie electrică extrase din rețeaua electrică de transport. În cazul instalațiilor autonome de stocare a energiei electrice racordate la rețeaua electrică de transport, contravaloarea serviciului de transport se determină de către OST în baza diferenței dintre cantitatea de energie electrică extrasă din rețeaua electrică de transport și injectată în rețeaua electrică de transport.

277. Contravaloarea serviciului de transport prestat furnizorului se determină în baza cantității de energie electrică exportată, în baza cantității de energie electrică consumată de consumatorii finali cu care furnizorul respectiv are semnate contracte de furnizare a energiei electrice, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport, în baza cantității de energie electrică consumată de consumatorii finali cu care furnizorul respectiv are semnate contracte de furnizare a energiei electrice, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, cu excluderea cantităților de energie electrică livrate în rețeaua electrică de distribuție al aceluiași operator al sistemului de distribuție de către producătorii sau operatorii instalațiilor de stocare cu care furnizorul respectiv are semnate contracte de procurare a energiei electrice și cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către beneficiarii mecanismului de contorizare netă sau de la alți consumatori finali, deținători ai centralelor electrice, aplicând următoarea formulă:



unde:

ET_F - cantitatea de energie electrică transportată, ce urmează a fi facturată unui furnizor, kWh;

W_{EX} - cantitatea de energie electrică exportată de furnizori, kWh;

W_{CF}^{OST} - cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii finali, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport, cu care furnizorul respectiv are semnate contracte de furnizare a energiei electrice, kWh;

W_{CF}^{OSD} - cantitatea de energie electrică consumată de către consumatorii finali, instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, cu care furnizorul are semnate contracte de furnizare a energiei electrice, kWh;

$K_{P,F}$ - cota parte din cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producători și operatori ai instalațiilor de stocare, atribuită furnizorului cu care producătorii și operatorii instalațiilor de stocare respectivi au semnat contracte de vânzare a energiei electrice;

$W_{P,IS}^{OSD}$ - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producători și operatorii instalațiilor de stocare, centralele electrice și instalațiile de stocare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție a aceluiași operator ca și instalațiile de utilizare ale consumatorilor finali, și nu au obligația de a vinde energie electrică furnizorului central, kWh;

W_{CNN} - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către consumatorii finali care dețin instalații electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile și beneficiază de mecanisme de sprijin prevăzute de legislație, kWh.

278. Contravaloarea serviciului de transport al energiei electrice prestat traderilor, operatorilor instalațiilor de stocare care realizează export, producătorilor, inclusiv celor cu centrale electrice integrate cu instalații de stocare, consumatorilor care participă pe piețele angro se determină în baza cantității de energie electrică exportată și în baza energiei electrice extrase din rețeaua electrică de transport. În cazul în care operatorul instalației de stocare, consumatorul sau producătorul a cărui centrală electrică este integrată cu instalații de stocare cumpără energie electrică de la producători sau operatori ai instalațiilor de stocare ale căror centrale electrice/instalații de stocare sunt racordate la aceeași rețea electrică de distribuție la care este racordată centrala electrică integrată cu instalația de stocare sau instalația de stocare autonomă, cantitatea de energie electrică livrată de către operatorii instalației de stocare și producătorii respectivi va fi dedusă din cantitatea de energie electrică utilizată la determinarea contravalorii serviciului de transport prestat în luna respectivă, în conformitate cu următoarea formulă:



unde:

$ET_{IS/P/C}$ - cantitatea de energie electrică transportată, ce urmează a fi facturată unui operator al instalației de stocare, producător cu centrală electrică integrată cu instalații de stocare sau consumatorul pe piața angro, kWh;

W_{Ex} - cantitatea de energie electrică exportată de operatorul instalației de stocare, producător sau consumatorul care participă pe piața angro, kWh;

$W_{IS/P/C}^{OST}$ - cantitatea de energie electrică extrasă din rețeaua electrică de transport de către producătorul ale cărui centrală electrică este integrată cu instalații de stocare sau consumatorul pe piața angro, kWh;

$W_{IS/P/C}^{OSD}$ - cantitatea de energie electrică extrasă din rețeaua electrică de distribuție de către operatorul instalației de stocare, producătorul cu centrală electrică integrată cu instalație de stocare sau consumatorul pe piața angro, kWh;

$K_{P,IS/P/C}$ - cota parte din cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de

distribuție de către operatorii instalațiilor de stocare și producători, care este atribuită operatorului instalației de stocare sau producătorului ale cărui centrală este integrată cu instalații de stocare sau consumatorul pe piața angro;

W_p^{OSD} - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producători, centralele electrice nu au obligația de a vinde energie electrică furnizorului central și centralele electrice ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție a aceluiași operator ca și instalațiile de stocare sau centralele electrice integrate cu instalații de stocare, sau consumatorul pe piața angro, kWh.

279. În cazul în care un producător sau operator al instalației de stocare are semnate contracte de vânzare a energiei electrice cu mai mulți furnizori, operatori ai instalațiilor de stocare sau producători cu centrale electrice integrate cu instalații de stocare, cantitățile energiei electrice livrate se repartizează între furnizori, operatori ai instalațiilor de stocare sau producători cu centrale electrice integrate cu instalații de stocare proporțional cantităților de energie electrică procurate de către aceștia de la producătorul sau operatorul instalației de stocare respectiv. Cota parte se determină după cum urmează:



unde:

$W_{p,F}^{OSD}$ - cantitatea de energie electrică procurată de către furnizor de la producător sau operator al instalației de stocare, kWh;

$W_{T,P}^{OSD}$ - cantitatea totală de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producător sau operatorul instalației de stocare a energiei în luna de livrare, centralele electrice sau instalațiile de stocare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție a aceluiași operator, kWh.

280. În baza contractelor înregistrate și active pe parcursul lunii de livrare, în termen de 7 zile de la începutul lunii următoare lunii de livrare, furnizorii și operatorii sistemelor de distribuție vor prezenta operatorului sistemului de transport valorile cumulative ale cantităților de energie electrică procurate de la furnizorii, agregatorii, producătorii care dețin centrale electrice racordate la rețeaua electrică de distribuție. În cazul în care datele pentru calculul cotelor nu vor fi prezentate în termen de către furnizori și operatorii sistemelor de distribuție, pentru aceștia valoarea W_p^{OSD} va fi egală cu zero. OST nu va factura furnizorul pentru serviciul de transport, dacă valoarea ET_F pentru luna de livrare va fi negativă.

281. Contravaloarea serviciului de transport al energiei electrice prestat operatorilor sistemelor de distribuție se determină în baza consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică calculat în conformitate cu prevederile **pct. 274**. În cazul în care operatorii sistemelor de distribuție cumpără energie electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderilor de energie electrică de la producători sau operatori ai instalațiilor de stocare ale căror centrale electrice sau instalații de stocare a energiei sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție gestionată, cantitatea de energie electrică livrată de către producătorii sau operatorii instalațiilor de stocare a energiei respectivi va fi dedusă din

cantitatea de energie electrică aplicată la determinarea contravalorii serviciului de transport prestat în luna respectivă, în conformitate cu următoarea formulă:



unde:

ET_{OSD} - cantitatea de energie electrică transportată, ce urmează a fi facturată unui operator al sistemului de distribuție, kWh;

W_{CTRED} - consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețeaua electrică de distribuție în luna de livrare, kWh;

$K_{P.OSD}$ - cota parte din cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producători sau operatori ai instalațiilor de stocare a energiei, atribuită operatorului sistemului de distribuție cu care producătorii sau operatorii instalațiilor de stocare a energiei respectivi au semnat contracte de vânzare a energiei electrice;

W_P^{OSD} - cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producătorii sau operatorii instalațiilor de stocare a energiei, centralele electrice/instalațiile de stocare a energiei ale căroră sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție a OSD pentru care se determină cantitatea de energie electrică transportată și au semnat contracte de vânzare cu OSD respectiv, kWh.

În cazul în care un producător are semnat contracte de vânzare a energiei electrice cu mai mulți participanți la piață, cantitățile energiei electrice livrate se repartizează între aceștia de sistem proporțional cantităților de energie electrică procurate către aceștia de la producătorul respectiv. Pentru operatorii sistemelor de distribuție cota parte se determină după cum urmează:



unde:

$W_{P.OSD}^{OSD}$ - cantitatea de energie electrică procurată de către OSD de la producător, kWh;

$W_{T.P}^{OSD}$ - cantitatea totală de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de către producător sau operatorul instalației de stocare a energiei în luna de livrare, centralele electrice sau instalațiile de stocare a energiei ale căruia sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, kWh.

282. Operatorii sistemelor de distribuție prezintă operatorului sistemului de transport pentru luna de livrare următoarele date:

282.1 Pentru fiecare furnizor:

282.1.1 cantitatea de energie consumată de către consumatorii finali instalațiile de utilizare ale căroră sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție, cu care respectivul furnizor are semnat contracte de furnizare a energiei electrice;

282.1.2 cantitatea de energie electrică livrată de către consumatorii finali instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție și care beneficiază de mecanismul de contorizare netă, cu care respectivul furnizor are semnate contracte de furnizare a energiei electrice.

282.2 pentru fiecare producător sau operator al instalației de stocare a energiei:

282.2.1 cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua electrică de distribuție de centralele electrice sau instalațiile de stocare a energiei care nu au obligația de a vinde furnizorului central de energie electrică;

282.2.2 consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețeaua electrică de distribuție gestionată.

283. Consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețeaua electrică de transport se determină lunar de către OST în conformitate cu următoarea formulă:

$$W_{CIPRET} = W_{IRETS} + W_{IS/PRET} + W_{PCFRET} + W_{IERET} - W_{IERETS} - W_{IRET} - W_{CFRET} - W_{CPRET} - W_{ISRET}$$

unde:

W_{IRETS} - cantitatea de energie electrică intrată lunar în rețeaua electrică de transport din sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, kWh;

$W_{IS/PRET}$ - cantitatea de energie electrică livrată lunar în rețeaua electrică de transport de producători și operatorii instalațiilor de stocare care dețin centrale electrice și/sau instalații de stocare racordate la rețeaua electrică de transport, kWh;

W_{PCFRET} - cantitatea de energie electrică livrată lunar în rețeaua electrică de transport de la centralele electrice sau instalațiile de stocare ale consumatorilor finali, racordate la rețeaua electrică de transport, kWh;

W_{IERET} - cantitatea de energie electrică intrată lunar în rețeaua electrică de transport din rețelele electrice de distribuție, kWh;

W_{IERETS} - cantitatea de energie electrică ieșită lunar din rețeaua electrică de transport și intrată din sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, kWh;

W_{IRET} - cantitatea de energie electrică intrată lunar în rețelele electrice de distribuție din rețeaua electrică de transport, kWh;

W_{CFRET} - cantitatea de energie electrică consumată lunar de consumatorii finali instalațiile de utilizare ale cărora sunt racordate la rețeaua electrică de transport, kWh;

W_{CPRET} - cantitatea de energie electrică consumată lunar de producători din rețeaua electrică de transport, kWh.

W_{ISRET} - cantitatea de energie electrică extrasă lunar de operatorii instalațiilor de stocare și producători care ale căror centrale electrice sunt integrate cu instalații de stocare, din rețeaua electrică de transport, kWh.

Secțiunea 7. Condiții referitoare la funcționarea instalațiilor electrice ale utilizatorilor de sistem

284. Utilizatorii de sistem care au montate instalații de compensare a puterii reactive, sunt obligați să le exploateze conform regimului prevăzut în convenția de interacțiune semnată cu operatorul de sistem.

285. Timpul pentru efectuarea lucrărilor de reparație a instalațiilor operatorului de sistem, situate pe proprietatea utilizatorului de sistem, se stabilește de comun acord cu utilizatorul de sistem.

286. Se interzice persoanelor fizice și juridice, indiferent dacă instalațiile electrice a acestora sunt racordate la rețeaua electrică sau nu, să ridice pe traseele liniilor electrice construcții, să depoziteze materiale, să sădească arbori, precum și să execute lucrări subterane sau alte lucrări care pot crea obstacole, pun în pericol viața oamenilor sau împiedică operatorul de rețea să efectueze operațiile de exploatare și de întreținere a instalațiilor ce-i aparțin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2024.

287. Utilizatorii de sistem sunt obligați să instaleze și să utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege.

288. Instalațiile electrice ale utilizatorului de sistem nu trebuie să pună în pericol viața și sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcționarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic și a altor utilizatori de sistem.

289. Utilizatorul de sistem repară daunele provocate de instalațiile sale electrice, în cazul în care instalațiile electrice ce-i aparțin au cauzat înrăutățirea parametrilor de calitate sau au împiedicat livrarea continuă a energiei electrice consumatorilor finali.

Secțiunea 8. Dispoziții speciale

290. Cererile pentru eliberarea avizului de racordare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, pentru care nu au fost emise avizele de racordare, se examinează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

291. În legătură cu gestionarea listei de așteptare a avizelor de racordare, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă următoarele acțiuni:

291.1 Să examineze listele de așteptare existente în vederea identificării cererilor care corespund cerințelor **pct. 97** și **pct. 100**;

291.2 Să excludă din lista de așteptare cererile care nu corespund cerințelor **pct. 97** și să informeze în scris solicitanții despre opțiunile alternative de obținere a avizelor de racordare, oferite de prezentul Regulament, inclusiv despre posibilitatea solicitării unui aviz de racordare în condiții flexibile, finanțarea lucrărilor de dezvoltare a rețelelor electrice și

de participare la licitațiile pentru alocarea capacităților de racordare;

291.3 Să notifice în scris solicitanții care au înregistrate cereri multiple în lista de așteptare, contrar prevederilor **pct. 100**, despre posibilitatea înlăturării acestei neconformități prin păstrarea în lista de așteptare doar a unei singure cereri de racordare, cu informarea în scris a operatorului de sistem în termen de 30 de zile de la primirea notificării;

291.4 Să excludă din lista de așteptare cererile de racordare ale solicitanților care nu s-au conformat cerințelor **pct. 100** și nu au informat operatorul de sistem în termenul prevăzut de **pct. 291.3**.

292. În termen de **4 luni** de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament operatorii de sistem vor elabora și publică pe site-ul web oficial procedurile interne și formularele prevăzute de **pct. 11** și **pct. 17**.

293. În termen de **6 luni** de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, operatorii de sistem vor realiza și pune în funcțiune sistemele informaționale necesare pentru depunerea cererilor de racordare în regim online.

294. În termen de **12 luni** de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, OST, în colaborare cu OSD, va elabora și va pune în funcțiune sistemul informațional unic de gestionare a capacităților disponibile din rețelele electrice, a listelor de așteptare și a avizelor de racordare eliberate. Sistemul informațional unic trebuie să asigure, fără a se limita, următoarele procese:

294.1 Gestionarea capacității disponibile a rețelelor electrice de transport și de distribuție a energiei electrice;

294.2 Coordonarea cu OST a posibilității eliberării avizelor de racordare de către OSD;

294.3 Registrul cererilor de racordare a centralelor electrice și sau instalațiilor de stocare a energiei recepționate de OSD și OST;

294.4 Registrul unic a avizelor de racordare, cu includerea copiilor avizelor de racordare eliberate;

294.5 Lista unică de așteptare a cererilor de racordare;

294.6 Organizarea și gestionarea accesului securizat la platforma pentru toți participanții la proces (operatorii de sistem, solicitanții, ANRE, furnizori);

294.7 Publicarea informațiilor;

295. Până la elaborarea sistemului informațional menționat la **pct. 294**, cererile de racordare pot fi depuse prin poșta electronică sau direct la oficiul operatorului de sistem.

296. La cererea titularului avizului de racordare, termenul de valabilitate al avizului de racordare valabil, eliberat până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament se

modifică de operatorul de sistem conform prevederilor **pct. 55**, cu condiția depunerii de către solicitant a garanției de bună execuție a avizului de racordare în conformitate cu Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 277/2025.

297. Prin derogare de la **pct. 65.2**, în situația în care un solicitant deține un aviz de racordare valabil, eliberat până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pentru centralele electrice și/sau instalațiile de stocare cu puterea aprobată mai mare de 20 MW, construcția sau majorarea capacității cărora se autorizează conform prevederilor art. 106 al Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, se admite schimbarea titularului avizului în baza unui contract de cesiune sau subrogare în drepturi, autentificat notarial, cu respectarea următoarelor condiții:

297.1 Menținerea termenului de valabilitate și a puterii aprobate prin avizul de racordare eliberat inițial;

297.2 Depunerea unei garanții financiare pe numele noului titular, în condițiile **pct. 54** și în conformitate cu prevederile Instrucțiunea privind garanțiile financiare de bună execuție a avizelor de racordare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 277/2025;

298. Prin derogare de la prevederile **pct. 77**, în situația în care un solicitant deține mai multe avize de racordare valabile, eliberate până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pentru centrale electrice și/sau instalații de stocare a energiei cu puterea aprobată mai mare de 200 kW, ce urmează a fi amplasate în aceeași zonă, cu puncte de racordare la același element al rețelei electrice, se admite agregarea avizelor de racordare deținute de titular într-un singur aviz de racordare, cu respectarea următoarelor condiții:

298.1 puterea totală rezultată în urma agregării nu va depăși puterea totală aprobată conform avizelor existente;

298.2 evaluarea efectuată de operatorul de sistem confirmă posibilitatea tehnică de acomodare a puterii centralei/centralelor electrice rezultate în urma agregării solicitate;

298.3 operatorul de sistem eliberează un aviz de racordare nou, cu includerea cerințelor tehnice corespunzătoare puterii rezultate din consolidarea avizelor existente;

298.4 termenul de valabilitate al avizului de racordare agregat nu va depăși termenul de valabilitate al avizului cu cel mai mic termen de valabilitate, din lista avizelor de racordare pentru care se solicită agregarea;

298.5 solicitantul depune la operatorul de sistem garanția financiară de bună execuție a avizului de racordare în condițiile **pct. 54** și în conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE nr. 277/2025.

299. Avizele de racordare valabile, emise până la 27 martie 2025, pot fi modificate în conformitate cu **pct. 70**, prin reducerea puterii aprobate spre injecție cu o valoare ce nu depășește 5% din valoarea puterii aprobate prin avizul de racordare inițial.

300. Procedurile de organizare a licitațiilor pentru alocarea capacităților de racordare prevăzute de **pct. 113** vor fi elaborate de OST și prezentată Agenției spre aprobare în termen de până la 31.12.2026.

301. Termenele prevăzute de prezentul Regulament se vor calcula în conformitate cu prevederile art. 384-390 ale Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2022.

[anexa nr.1](#)

[anexa nr.2](#)

[anexa nr.3](#)

[anexa nr.4](#)

[anexa nr.5](#)